



Исх. № 186396 - 05.03.2025/

Дата обновления статьи: 19.02.2025 г.

# Применение полимерных теплоизоляционных материалов в покрытиях детских садов и школ

Требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также нормативными документами, содержащими рекомендации и правила, при выполнении которых на добровольной основе обеспечивается выполнение требований указанных Технических регламентов не установлено специальных ограничений в отношении применения полимерных (горючих) тепло-, гидро- или пароизоляционных материалов в составе покрытий зданий, связанных с классом функциональной пожарной опасности.

В связи с этим считаем, что отнесение здания к классу функциональной пожарной опасности Ф1.1 и/или Ф4.1 не может являться основанием для отказа от применения современных эффективных теплоизоляционных материалов, отнесенных в соответствии с требованиями ГОСТ 30244 к горючим материалам.

Допустимость применения системы теплоизоляции покрытия, в рассматриваемом случае, должна определяться в общем порядке, в соответствии с принятыми степенью огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности проектируемого объекта защиты.

## Разработали:

Евгений Полищук

Ведущий специалист направления "Пожарная безопасность строительных материалов"

Сергей Жамойдик

Руководитель направления пожарная безопасность, Инженерно-технический центр Технической дирекции.

Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке