



Исх. № 132538 - 05.03.2025/

Дата обновления статьи: 19.02.2025 г.

Можно ли использовать монтажные пены производства ТЕХНОНИКОЛЬ для изоляции кабельных линий, электрических розеток и выключателей?

Специальных требований и ограничений на данный случай нам не известно, однако мы не рекомендуем допускать контакт монтажных пен с электропроводкой в местах соединения электрических проводов, в том числе, в электрокоммуникационных устройствах (выключателях, розетках), поскольку на данных участках в процессе эксплуатации наиболее велика вероятность возникновения коротких замыканий и больших переходных сопротивлений, при этом монтажная пена может препятствовать отводу тепла от аварийного участка и способствовать возникновению пожароопасных ситуаций.

Разработали:

Михаил Золотарев

Специалист направления "Мастики и монтажные пены"

Роман Жирнов

Специалист направления Мастики и Монтажные пены

Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке