



Исх. № 147877 - 05.03.2025/

Дата обновления статьи: 19.02.2025 г.

Надо ли проводить испытания кровли с помощью пролива (наполнение кровли водой и выдерживание определеннй период времени)?

В действующих нормативных документах, регламентирующих процесс устройства систем изоляции плоской кровли (в том числе в СП 17.13330.2017 «Кровли», в «Руководстве по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ» и в «Руководстве по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ») не содержится рекомендаций по использованию метода наполнения кровли водой для проверки герметичности кровельной системы.

\$BANNER-203975\$

Разработал:

Максим Нестеров

Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке