



Исх. № 148108 - 05.03.2025/

Дата обновления статьи: 19.02.2025 г.

Допускается укладывать армирующую сетку непосредственно на теплоизоляционный слой?

В соответствии с СП 293.1325800, Стеклосетка должна утапливаться в штукатурно-клеевую смесь при выполнении базового слоя. Иного способа монтажа - не предусмотрено

Сетка должна располагаться внутри клеевого слоя и не просматриваться на его поверхности.

Разработал:

Василий Аксенов

Технический специалист направления "Минеральная изоляция"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке