

ИЗМЕНЕНИЕ № 2

к СП 478.1325800.2019 "Здания и комплексы аэровокзальные. Правила проектирования"

ОКС 91.040.10

Дата введения 2024-01-29

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 28 декабря 2023 г. № 1004/пр

6 Требования к земельным участкам размещения аэровокзальных комплексов и зданий аэровокзалов

Пункт 6.5. Дополнить пятым абзацем в следующей редакции:

"При размещении парковочных мест на стоянках автомобилей следует предусматривать места для хранения (стоянки) электромобилей, оборудованные зарядными устройствами, в соответствии с требованиями СП 113.13330. Расчетную потребность парковочных мест, оборудованных зарядными устройствами, следует устанавливать в соответствии с заданием на проектирование, но не менее установленных СП 118.13330."

Приложение В Определение площадей зданий аэровокзалов

Пункт В.2. Таблица В.2. Изложить в новой редакции:

"Таблица В.2 - **Удельная нормируемая общая площадь помещений для аэровокзалов различной номенклатурной пропускной способности**

Номенклатурная пропускная способность, пасс./ч	≤ 90	100	200	400	600	800	1000	1200	1500	1800	2000
Удельная площадь помещений в аэровокзалах, м ² /пасс.	По заданию на проектирование	17,0 26,8	16,3 26,7	15,3 26,1	15,3 25,9	14,9 25,3	14,5 24,6	14,5 24,7	13,8 24,0	13,7 23,5	13,5 23,1


Примечание - Параметры удельной площади в числителе приведены для аэровокзалов внутренних воздушных линий, в знаменателе - для аэровокзалов международных воздушных линий.

"

Приложение Д Минимальные габаритные размеры технологических зон (участков), путей движения транспортных средств и проходов с учетом минимальных отступов от подвижных и неподвижных средств механизации, размещаемых в помещениях и (или) зонах обработки, сортировки и выдачи багажа

Рисунок Д.2. Изложить в новой редакции:

"



* Размеры указаны для транспортеров выдачи багажа широкофюзеляжных ВС.

Примечания

1 Длина фронта выдачи багажа транспортера для самолетов с количеством пассажирских кресел до 100 пасс. должна быть не менее 15,0 м.

2 Длина фронта выдачи багажа транспортера для самолетов с количеством пассажирских кресел до 200 пасс. должна быть не менее 36,0 м.

3 Длина фронта выдачи багажа транспортера для самолетов с количеством пассажирских кресел свыше 200 пасс. должна быть не менее 72,0 м.

Рисунок Д.2 - Минимальные габаритные размеры зоны выдачи багажа