

### Изменение № 3

к своду правил СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"

ОКС 13.220.01

Дата введения - с даты опубликования\*

\* Письмом Росстандарта от 10.09.2025 N 3001-ОГ/03 разъясняется, что "дата опубликования и введения в действие Изменения № 3 к СП 1.13130.2020 является 03.07.2025".-

Примечание изготовителя базы данных.

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий бедствий (МЧС России) от 16.06.2025 № 502

В разделе 2\*:

\* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

абзац второй пункта 4.3.5 изложить в следующей редакции:

"При высоте лестниц (в том числе размещенных в лестничных клетках) более 45 см следует предусматривать ограждения с поручнями. При ширине марша лестницы более 1,5 м поручни должны быть предусмотрены с двух сторон, а при ширине 2,4 м и более необходимо предусматривать промежуточные поручни. В зданиях с возможным пребыванием детей при наличии просвета между маршрутами лестниц 0,3 м и более, а также в местах опасных перепадов (1 м и более) высота указанных ограждений должна предусматриваться не менее 1,2 м.";

В разделе 7:

пункт 7.3.3 изложить в следующей редакции:

"7.3.3. Кресла, стулья, скамьи или звенья из них в зрительных залах (кроме балконов и лож вместимостью до 12 мест), актовых залах и конференц-залах следует предусматривать с устройствами для крепления к полу. В залах с трансформируемыми местами для зрителей, как правило, следует предусматривать установку кресел, стульев и скамей (или звеньев из них) с креплением к полу, предотвращающим их опрокидывание или сдвижку. Допускается при количестве мест в зале не более 200 крепление к полу не предусматривать при обязательном соединении их в ряду между собой.";

пункт 7.12.7 изложить в следующей редакции:

"7.12.7. Помещения для учащихся с 1 по 2 класс следует размещать не выше 2-го этажа, помещения для учащихся с 3 по 4 класс - не выше 3-го этажа. Группы продленного дня с возможностью организации помещений для сна - не выше 1 этажа. Указанное требование не распространяется на зальные помещения, предназначенные для учащихся с 1 по 4 класс.";

в пункте 7.12.8:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"7.12.8. Размещение помещений для пребывания детей любых возрастных групп в подвальном (подземном) этаже не допускается. Размещение помещений с пребыванием детей допускается в цокольном этаже, заглубленном более чем на 0,5 м, при условии устройства одного эвакуационного выхода из каждого указанного помещения непосредственного наружу (при требуемом количестве эвакуационных выходов два и более остальные выходы допускается проектировать в соответствии с требованиями настоящего свода правил и [1]).";

абзац второй после слова "Склады" дополнить словом "огнестрельного";

пункт 7.12.16 признать утратившим силу.

УДК 614.841.33:006.354

ОКС 13.220.01

Ключевые слова: поручни, помещения для учащихся, эвакуация людей, эвакуационные выходы, лестницы, места для зрителей, помещения для учащихся