

Изменение № 3 к СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»

Утверждено и введено в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от _____ 2021 г. № _____

Дата введения – _____

Введение

Абзац второй изложить в следующей редакции:

«Изменение № 3 выполнено авторским коллективом ФАУ «ФЦС».».

11 Системы вентиляции, кондиционирования воздуха, холодоснабжения, воздушного отопления

Пункт 11.21. Первое перечисление. Исключить слова: «, жилые и офисные помещения».

Второе перечисление. Исключить слова: «(задача изготовителей)».

Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«В технических помещениях с оборудованием (венткамеры, насосные, хладоцентры), расположенных смежно (по горизонтали и вертикали) с жилыми и офисными помещениями, следует осуществлять акустическую обработку и применять полы на упругом основании (плавающие полы). Крепление оборудования и трубопроводов к общим ограждающим конструкциям между техническими помещениями с оборудованием и жилыми и офисными помещениями в этих случаях не допускается. При этом допустимые уровни в жилых и офисных помещениях шума от оборудования, размещенного в технических помещениях смежных с жилыми и офисными помещениями, следует принимать на 10 дБ (дБА) ниже значений, указанных в таблице 1».

УДК 699.8

ОКС 13.140

Ключевые слова: территория, здание, помещение, шум, нормирование, защита, архитектурно-планировочное мероприятие, шумозащитное здание, шумозащитное окно, звукоизоляция, экран, земляной вал, насыпь, выемка, акустическое благоустройство залов

Организация-разработчик

ФАУ «ФЦС»

Руководитель разработки	Заместитель директора	<u>А.Ю. Неклюдов</u>
Исполнитель	Начальник Управления анализа специальных технических условий	<u>Ю.В. Шуркалин</u>
	Начальник Управления нормирования и стандартизации в строительстве	<u>Т.А. Петрова</u>
	Заместитель начальника Управления нормирования и стандартизации в строительстве	<u>О.А. Король</u>
	Руководитель проекта	<u>Д.С. Визерский</u>