

ИЗМЕНЕНИЕ N 1

к своду правил СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности"

ОКС 13.220.01

Дата введения 2011-02-01

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом МЧС России от 09 декабря 2010 г. N 643

1) Пункт А.1.1 приложения А дополнить абзацем следующего содержания:

"В случае если использование расчетных методов не представляется возможным, допускается определение значений критериев взрывопожарной опасности на основании результатов соответствующих научно-исследовательских работ, согласованных в порядке, установленном для согласования отступлений от требований нормативных документов по пожарной безопасности".

2) В последнем абзаце пункта Б.2 приложения Б слова "и $g_T = 180 \text{ МДж} \cdot \text{м}^{-2}$ при $0 < g \leq 180 \text{ МДж} \cdot \text{м}^{-2}$ " исключить.

3) В формуле В.12 пункта В.2.1 приложения В цифры "14,5632" заменить цифрами "7,8".

4) В абзаце первом пункта Г.1 приложения Г слова "потенциального риска" заменить словами "пожарного риска".

Руководитель организации-разработчика:

Начальник ФГУ ВНИИПО МЧС России

Н.П.Копылов

Руководитель темы:

Заместитель начальника отдела

Д.М.Гордиенко

Ответственные исполнители:

Ведущий научный сотрудник

И.М.Смолин

Ведущий научный сотрудник

В.А.Колосов

УДК
614.841.12
13.220.01

ОКС

Ключевые слова: взрывопожарная опасность, пожарная опасность, категории, помещения, здания, наружные установки, пожарный риск
