



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

29.06.2020 № 1094-1-29-13-2 Руководителю направления «Пожарная
безопасность строительных
материалов и конструкций»
корпорации «ТехноНИКОЛЬ»
На № 34261733 от 03.06.2020

Полищуку Е.А.

E-mail: polishchuk@tn.ru

В соответствии с поручением МЧС России, по существу изложенных в обращении от 03.06.2020 г. №34261733 вопросов, сообщая следующее.

По мнению специалистов института указанные в Вашем обращении горючие теплоизоляционные материалы могут быть применены в системах тепло- и гидроизоляции надземной части фундаментов и стен цоколей с внешней стороны зданий функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 при выполнении теплоизоляции выше отметки 0.000 горючими полимерными материалами максимально до отметки 0.750 м и в подземной (подвальной) части здания ниже отметки 0.000 (если нет воздушных приемков с проёмами в стене) при обеспечении конструктивной защиты горючего утеплителя от воздействия опасных факторов пожара в антивандальном исполнении.

Для определения уровня обеспечения пожарной безопасности и возможности применения конструкций систем тепло- и гидроизоляции надземной части фундаментов и стен цоколей зданий функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1, устраиваемых на наружных стенах с внешней стороны, следует проводить экспертизу проекта обустройства фасада объекта капитального строительства в установленном порядке на соответствие с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».

Начальник института

Д.М. Гордиенко

Гольцов Константин Николаевич
Лучкин Сергей Алексеевич
8(495) 524-98-52