

Изменение N 1

к СП 152.13330.2018 "Здания федеральных судов. Правила проектирования"

ОКС 91.040.99

Дата введения 2020-05-23

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 22 ноября 2019 г. N 718/пр

Содержание

Наименование приложения И изложить в новой редакции:

"Приложение И Защитные кабины (встроенные помещения) в процессуальной зоне залов судебных заседаний по уголовным делам".

Наименование приложения К изложить в новой редакции:

"Приложение К Ориентировочный перечень помещений, входящих в состав зданий федеральных судов".

Введение

Дополнить абзацем в следующей редакции:

"Изменение N 1 разработано АО "ЦНИИПромзданий" (д-р техн. наук *В.В.Гранев*, канд. архитектуры *Д.К.Лейкина*, *Н.И.Балабко*), Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации (начальник управления - *М.И.Даневская*, канд. техн. наук *Е.Ю.Игнащенко*, канд. экон. наук *Г.А.Митичев*, ведущий консультант *О.В.Ефремова*).".

1 Область применения

Раздел изложить в новой редакции:

"1 Область применения

1.1 Настоящий свод правил устанавливает требования к размещению земельных участков, функциональным группам помещений, объемно-планировочным решениям, мероприятиям по обеспечению безопасности, инженерному оборудованию и внутренней среде вновь строящихся и реконструируемых зданий федеральных судов: федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов.

1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование зданий Верховного Суда Российской Федерации и Конституционного Суда Российской Федерации".

2 Нормативные ссылки

Заменить нормативные ссылки:

"СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия" на "СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия" (с изменениями N 1, N 2)";

"СП 30.13330.2016 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий" на "СП 30.13330.2016 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий" (с изменением N 1)";

"СП 44.13330.2011 "СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания" (с изменениями N 1)" на "СП 44.13330.2011 "СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания" (с изменениями N 1, N 2)";

"СП 60.13330.2016 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование" на "СП

60.13330.2016 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование" (с изменением N 1)".

Дополнить раздел нормативными ссылками в следующей редакции:

"ГОСТ Р 57278-2016 Ограждения защитные. Классификация. Общие положения";

"СП 247.1325800.2016 Следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования";

"СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения (с изменением N 1)".

3 Термины и определения

Раздел изложить в новой редакции:

"3 Термины и определения

В настоящем своде правил применены термины по СП 118.13330, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 аппарат суда: Подразделение, обеспечивающее организацию деятельности федерального суда (прием и выдача документов; удостоверение копий судебных документов; вручение документов, уведомлений и вызовов; контроль уплаты пошлин и сборов; организационно-подготовительные действия в связи с назначением дел к слушанию; оказание помощи судьям в привлечении присяжных заседателей к осуществлению правосудия; ведение протоколов судебных заседаний; учет движения дел и сроков их прохождения в суде; обращение к исполнению судебных решений; хранение дел и документов; прием граждан).

3.2

единое информационное пространство федеральных судов и мировых судей: Совокупность обеспечивающих информационное взаимодействие Верховного Суда Российской Федерации, федеральных судов, мировых судей, органов судейского сообщества и системы Судебного департамента баз данных и банков данных, технологий их ведения и использования, информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей, функционирующих на основе единых принципов и общих правил.

[15, статья 1, пункт 6]

3.3 кафедра допроса: Место допрашиваемого свидетеля в зале судебных заседаний, устроенное по типу трибуны.

3.4

федеральные арбитражные суды: Арбитражные суды, осуществляющие правосудие путем разрешения экономических споров и рассмотрения иных дел, отнесенных к их компетенции.

[7, статья 4, пункт 1]

3.5 федеральные суды общей юрисдикции: Суды общей юрисдикции, осуществляющие правосудие, разрешая споры и рассматривая дела, отнесенные к их компетенции, посредством гражданского, административного и уголовного судопроизводства."

4 Общие положения

Пункт 4.1. Изложить в новой редакции:

"4.1 Здания федеральных судов подразделяются на:

- здания, предназначенные для размещения кассационных судов общей юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, верховных судов общей юрисдикции республик, краевых и областных судов, судов городов федерального значения, судов автономных округов, кассационных военных судов общей юрисдикции, апелляционных военных судов общей юрисдикции, окружных и флотских военных судов (далее - федеральные суды общей юрисдикции Российской Федерации);

- здания, предназначенные для размещения городских, районных, межрайонных и гарнизонных военных федеральных судов общей юрисдикции (далее - федеральные районные и равные им суды общей юрисдикции, гарнизонные военные суды).".

Пункт 4.2. Последнее перечисление. Изложить в новой редакции:

"- здания, предназначенные для размещения арбитражного суда по интеллектуальным правам.".

Пункт 4.3. Дополнить слова: "участков и зданий" словом: "федеральных".

Пункт 4.4. Дополнить слова: "Для размещения" словом: "федеральных".

Пункт 4.5. Дополнить слово: "Здания" словом: "федеральных". Заменить ссылку: "и [4]" на "[1] и [4]".

Пункт 4.6. Дополнить слово: "Здания" словом: "федеральных"; слова "маломобильных групп населения" - аббревиатурой: "МГН".

Пункт 4.7. Дополнить слова: "высоты и строительного объема зданий" словом: "федеральных".

Пункт 4.8. Изложить в новой редакции:

"4.8 Федеральные суды, в случае отсутствия в здании специального пропускного режима, должны оснащаться средствами защиты, необходимыми для зданий 3-го класса по значимости ущерба, в соответствии с СП 132.13330.

В пределах границ земельного участка места прохода посетителей следует оборудовать охранной телевизионной системой, системой охранной и тревожной сигнализации и системой охранного освещения.".

5 Требования к размещению и организации земельного участка

Пункт 5.1. Дополнить слово: "Здания" словом: "федеральных".

Пункт 5.2. Дополнить слово: "Здания" словом: "федеральных".

Пункт 5.3. Дополнить слово: "Здания" словом: "федеральных".

Пункт 5.4. Дополнить слово: "Здания" словом: "федеральных".

Пункт 5.5. Дополнить слова: "межрегиональный характер деятельности" словом: "федеральных".

Пункт 5.8. Заменить слово: "Участки" на слова: "Земельные участки федеральных".

Пункт 5.9. Изложить в новой редакции:

"5.9 Общую площадь земельных участков федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов определяют в зависимости от штатной численности судей из расчета:

- для федеральных районных и равных им судов общей юрисдикции, гарнизонных военных судов с количеством судей 10 и более - не менее 400 м² на одного судью, с количеством судей менее 10 - общую площадь участков определяют в задании на проектирование;

- для федеральных судов общей юрисдикции, окружных и флотских военных судов,

арбитражных судов - не менее 300 м² на одного судью".

Пункт 5.10. Изложить в новой редакции:

"5.10 Общественная зона размещается со стороны главного входа (фасада) зданий федеральных судов и, как правило, примыкает к ближайшей улице (проезду). Территория общественной зоны должна включать въезды/выезды, пешеходные дорожки с шириной и уклонами, обеспечивающими доступность МГН в соответствии с СП 59.13330 и СП 140.13330, озеленение, скамейки для посетителей, информационные указатели, урны и другие малые архитектурные формы.

Площадь общественной зоны земельных участков федеральных судов общей юрисдикции должна составлять не менее 25% свободной от застройки площади участка.

Площадь общественной зоны земельных участков федеральных арбитражных судов должна составлять не менее 33% свободной от застройки".

Пункт 5.13. Первый абзац. Изложить в новой редакции:

"5.13 В федеральных судах общей юрисдикции служебная зона земельных участков предназначена для приема спецавтомобилей, осуществляющих доставку лиц, содержащихся под стражей".

Пункт 5.14. Первое предложение. Изложить в новой редакции:

"5.14 Служебную зону земельных участков в федеральных судах общей юрисдикции следует размещать со стороны въезда в боксы для посадки-высадки лиц, содержащихся под стражей, в соответствии с разделом 8".

Дополнить раздел пунктами 5.16, 5.17 в следующей редакции:

"5.16 По периметру зоны стоянок автомобилей следует предусматривать ограждения.

5.17 При проектировании подъездов к зданиям федеральных судов следует исключать длинные прямолинейные участки".

6 Объемно-планировочные решения

Пункт 6.1. Изложить в новой редакции:

"6.1 Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий федеральных судов следует проектировать с учетом требований [2], [3], [4].

Объемно-планировочные решения зданий федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов следует формировать с учетом возможности размещения всех структурных подразделений в едином объеме на основе обеспечения кратчайших и безопасных технологических связей между основными функциональными зонами:

- общественной (в которую предусмотрен доступ посетителей суда);
- служебной (в которую предусмотрен доступ только судей и работников аппарата суда);
- зоной для лиц, содержащихся под стражей, и конвоя (предусматривается только в зданиях федеральных судов общей юрисдикции).

Ориентировочный перечень помещений федеральных судов приведен в приложении К".

Пункт 6.2. Первый абзац. После слова: "зданий" дополнить словом: "федеральных".

Пункт дополнить абзацем в следующей редакции:

"Следует обеспечивать изолированность каждой функциональной зоны и соответствующих основных путей движения работников суда, посетителей и для зданий федеральных судов общей юрисдикции - лиц, содержащихся под стражей, и конвоя".

Пункт 6.3. После слова: "зданий" дополнить словом: "федеральных".

Пункт дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

"Организация путей эвакуации из каждой функциональной зоны должна соответствовать действующим нормативным документам по пожарной безопасности."

Пункт 6.4. Первое предложение. Изложить в новой редакции:

"6.4 При проектировании вновь строящихся зданий федеральных судов высоту рабочих помещений в чистоте (от пола до потолка) следует принимать не менее 3 м в соответствии с СП 118.13330."

Пункт 6.5. Изложить в новой редакции:

"6.5 Как правило, на нижних этажах зданий федеральных судов следует размещать помещения с массовым пребыванием людей (канцелярия, вестибюль, залы для частых слушаний и пр.).

На первом этаже зданий федеральных судов рекомендуется размещать помещения:

- отдела делопроизводства;
- отдела судопроизводства;
- архивов;
- для хранения вещественных доказательств (для судов общей юрисдикции);
- приемной (канцелярии) суда;
- судебных приставов, столовой, вспомогательные и подсобные помещения."

Пункт 6.6. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

"Залы судебных заседаний следует проектировать с местами для посетителей и представителей средств массовой информации. При размещении указанных залов должен быть исключен доступ посетителей к служебным помещениям (подразделениям аппарата суда)".

Пункт 6.7. Дополнить слова: "На верхнем этаже зданий" словом: "федеральных".

Пункт 6.8. Изложить в новой редакции:

"6.8 Помещения, не требующие естественного освещения, следует проектировать без оконных проемов или располагать в подземных этажах.

В подвальном или цокольном этаже зданий федеральных судов допускается размещать складские и хозяйственные помещения, обеспечивающие работу и эксплуатацию инженерных систем здания, а в судах общей юрисдикции - также группу помещений для лиц, содержащихся под стражей, и помещение конвоя."

Пункт 6.9. Дополнить слова: "аппарата суда в зданиях" словом: "федеральных".

Пункт 6.10. Дополнить слова "в зданиях" словом: "федеральных"

Пункт 6.11. Первый абзац. Дополнить слова: "В зданиях" словом: "федеральных".

Дополнить раздел пунктом 6.12 в следующей редакции:

"6.12 Для обеспечения безопасности посетителей, судей и присяжных заседателей в случаях осложнения обстановки во время судебного слушания следует предусматривать два рассредоточенных дополнительных выхода из зала суда.

Помещение для служебных собак должно иметь обособленный вход/выход в зал суда."

7 Функциональные группы помещений

Пункт 7.1. Дополнить слова: "Помещения зданий" словом: "федеральных".

Пункт 7.2. Второй абзац. Дополнить слова: "только в зданиях" словом: "федеральных".

Пункт 7.3. Второй абзац. Дополнить слова: "залов судебных заседаний в" словом: "федеральных".

Пункт 7.4. Изложить в новой редакции:

"7.4 Для судов, имеющих большее число судей, чем указано в таблицах приложений А, Б и В, количество залов судебных заседаний (без учета зала заседаний Президиума суда) рекомендуется определять:

- для федеральных районных и равных им судов общей юрисдикции, гарнизонных военных судов - один зал на одного судью;

- для верховных судов общей юрисдикции республик, федеральных кассационных судов общей юрисдикции и федеральных апелляционных судов общей юрисдикции, окружных и флотских военных судов - один зал на трех судей;

- для федеральных арбитражных судов субъектов Российской Федерации - один зал на одного судью;

- для арбитражных апелляционных судов, арбитражных кассационных судов и судов по интеллектуальным правам - один зал на трех судей.

Состав залов различной вместимости для таких судов рекомендуется определять пропорционально данным, приведенным для судов с наибольшим количеством судей в таблицах А.1, Б.1 и В.1."

Пункт 7.9. Изложить в новой редакции:

"7.9 Для размещения подсудимых в залах судебных заседаний для слушания уголовных дел предусматриваются защитные кабины (встроенные помещения), требования к которым изложены в приложении И.

Возможность установки защитных кабин должна обеспечиваться несущей способностью конструкций пола зала судебных заседаний.

Допускается выполнять защитную кабину высотой до потолка зала. Ограждаемая площадь должна обеспечивать размещение до 20 подсудимых. Конкретное количество устанавливается в задании на проектирование, площадь на одного подсудимого - не менее 1,5 м."

Пункт 7.10. Дополнить слова: "судебных заседаний" словом: "федеральных".

Пункт 7.12. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

"В залах судебных заседаний, не имеющих оконных проемов, следует предусматривать систему дымоудаления согласно СП 60.13330."

Пункт 7.15. Изложить в новой редакции:

"7.15 К сопутствующим помещениям залов судебных заседаний относятся:

- совещательная комната судьи (судей);

- совещательная комната присяжных заседателей;

- комната(ы) свидетелей;

- помещение для допроса свидетелей в условиях, обеспечивающих их безопасность

(помещение для "скрытого" свидетеля);

- комната педагога/психолога;
- комната несовершеннолетних потерпевших и их законных представителей;
- комната несовершеннолетних свидетелей и их законных представителей;
- аппаратная;
- комната примирительных процедур;
- комната для запасных присяжных;
- кабинет(ы) прокуроров, участвующих в процессе, - по техническому заданию (приложение к заданию на проектирование);
- кабинет(ы) адвокатов, участвующих в процессе, - по техническому заданию (приложение к заданию на проектирование);
- помещение для общения с адвокатом и ознакомления с делом."

Пункт 7.17. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

"Площадь комнаты для запасных присяжных определяется расчетом по техническому заданию (приложение к заданию на проектирование)".

Рисунок 7.2. Пояснения. Дополнить слова: "8 - комната свидетелей" словами: "при необходимости - по техническому заданию (приложение к заданию на проектирование)".

Пункт 7.24. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

"В кабинете председателя суда, кабинете судей, совещательной комнате для присяжных заседателей, помещении для конвоя и отделе делопроизводства следует устанавливать переговорные устройства."

Пункт 7.22. Дополнить слова: "в зданиях" словом: "федеральных".

Пункт 7.27. Изложить в новой редакции:

"7.27 Архивы законченных производством дел рекомендуется проектировать с раздвижными стеллажами. Площадь архивов следует определять исходя из количества хранящихся дел согласно пункту 5.33 СП 118.13330.2012 и дополнительно предусматривать резерв площади в размере 30%-40% расчетной или по техническому заданию (приложение к заданию на проектирование)".

Пункт 7.28. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

"Для информатизационного обеспечения деятельности судебной системы рекомендуется создание электронного архива в зданиях федеральных судов, с последующим формированием связи с информационно-коммуникационной системой Конституционного Суда Российской Федерации и электронной специализированной общедоступной библиотекой Конституционного Суда Российской Федерации."

Пункт 7.31. Изложить в новой редакции:

"7.31 К вспомогательным и обслуживающим помещениям относятся:

- помещения информационно-технического обеспечения;
- помещения входной группы;
- холлы для посетителей;
- помещения для судебных приставов;

- комната досмотра посетителей судебными приставами;
- помещения охраны;
- медицинский кабинет;
- столовая или буфет;
- помещение для отдыха водителей;
- комната матери и ребенка;
- мастерские и кладовые помещения;
- гардероб для обслуживающего персонала;
- помещения для хранения уборочного инвентаря;
- уборные."

Пункт 7.32. Первый абзац. Изложить в новой редакции:

"7.32 Вместимость конференц-залов следует принимать в размере не менее 100% численности работников суда (судей, аппарата суда, обслуживающего персонала) или по техническому заданию (приложение к заданию на проектирование).".

Пункт 7.36. Дополнить перечислением в следующей редакции:

"- помещение для досмотра посетителей - 9 м²".

Пункт 7.37. Дополнить слова: "36 м² - для остальных" словом: "федеральных".

Пункт 7.41. Дополнить слова: "предусматривать в зданиях" словом: "федеральных".

Пункт 7.43. Второй абзац. Изложить в новой редакции:

"По заданию на проектирование в зданиях федеральных судов допускается предусматривать и столовую (буфет), и помещения для приема пищи."

Пункт 7.46. Изложить в новой редакции:

"7.46 Комнату матери и ребенка площадью не менее 12 м² следует предусматривать в федеральных судах общей юрисдикции и федеральных арбитражных судах. В комнате следует размещать два пеленальных стола и раковину с подводками горячей и холодной воды."

Пункт 7.47. Изложить в новой редакции:

"7.47 Состав и площади кладовых и складских помещений следует определять согласно приложению Ж или по техническому заданию (приложение к заданию на проектирование).".

Пункт 7.48. Дополнить слова: "Гардероб для обслуживающего персонала" словом: "федеральных".

Пункт 7.50. Дополнить слова: "в зданиях" словом: "федеральных".

8 Помещения для лиц, содержащихся под стражей, и конвоя

Пункт 8.1. Дополнить слова: "предусматривается только в" словом: "федеральных".

Пункт 8.2. Дополнить слово: "Здания" словом: "федеральных".

Пункт 8.4. Заменить слова: "(например, при приспособлении для суда здания другого функционального назначения)" на "(например, при приспособлении зданий иного функционального назначения для зданий федеральных судов)".

Пункт 8.7. Последнее предложение. Дополнить слова: "уголовных дел" словами: "или по техническому заданию на нормативную потребность (приложение к заданию на проектирование)".

Пункт 8.9. Изложить в новой редакции:

"8.9 Межкамерные перегородки и внешние стены помещений для лиц, содержащихся под стражей, должны быть каменными толщиной не менее 0,25 м, армированными сеткой с ячейками не крупнее 20 × 20 см или выполнены по техническому заданию на нормативную физическую укрупненность (приложение к заданию на проектирование)".

Пункт 8.11. Изложить в новой редакции:

"8.11 Каждую камеру следует оборудовать электрическим потолочным освещением, приточно-вытяжной вентиляцией, отоплением, специальными металлическими дверями, скамьями, раскладным столом для принятия пищи.

Для освещения следует применять антивандальные потолочные светильники. Электрическая проводка должна быть скрытой. Выключатели устанавливаются в помещении конвоя и коридоре.

Приточно-вытяжную вентиляцию необходимо организовать с учетом расчетной температуры воздуха и нормативной кратности воздухообмена согласно СП 60.13330. Приточно-вытяжные отверстия системы следует ограждать антивандальными решетками с отверстиями 3-7 мм. Размещение вертикальных или горизонтальных вентиляционных шахт в камерах (примыкающих к камерам) запрещается.

Элементы систем отопления в камерах должны быть скрытыми и размещаться внутри стен.

Металлическая дверь камеры должна быть усиленной, со звукоизолирующим наполнением, камерным замком и запором с проушинами для навесного замка, люком для передачи пищи и смотровым окном из упрочненного стекла. Двери камер должны навешиваться слева, оборудоваться ограничителями на открывание наружу не более 50°.

Скамьи в камерах (высота - 0,45 м; ширина - 0,50 м) устанавливаются вдоль стен и жестко крепятся к полу и стене. Каркас скамьи выполняется из металлического уголка и обшивается деревянными строгаными досками толщиной не менее 50 мм. Доски с металлическим каркасом скрепляются болтами с потайными головками, покрываются составом для изготовления огнезащитного покрытия и окрашиваются в светло-серый цвет.

Размещаемый в камере раскладной стол для принятия пищи должен иметь размеры: высота стола - 0,75 м; ширина столешницы - 0,45 м; длина столешницы - 0,7 м. Каркас стола выполняется из металлического уголка и крепится к стене и полу. Столешница толщиной не менее 30 мм должна скрепляться с металлическим каркасом болтами с потайными головками, покрываться составом для изготовления огнезащитного покрытия и окрашиваться в светло-серый цвет. Механизм раскладывания стола выполняется из металлического профиля с фиксатором подъема.

Класс пожарной опасности строительных материалов для отделки стен камер предусмотреть не выше КМ1."

Пункт 8.13. Первый абзац. Изложить в новой редакции:

"8.13 Помещение для общения с адвокатом и ознакомления с делом проектируется площадью не менее 12 м². Помещение оборудуется сидячими местами для конвоируемого и двух конвоиров, оснащается видеокамерой, кнопками тревожной сигнализации. Лицо, содержащееся под стражей, должно быть отделено от адвоката защитным ограждением по отдельному техническому заданию с учетом нормативных технических требований по укреплённости по ГОСТ Р 57278, СП 247.1325800."

Пункт 8.14. Дополнить после первого абзаца абзацем в следующей редакции:

"Эвакуационные выходы с этажей, где размещены камеры подсудимых, должны быть обособлены от других эвакуационных выходов из здания и выходить в служебный двор."

Пункт 8.15. Заменить слова: "металлическими дверями" на "антивандальными дверями".

Пункт 8.20. Изложить в новой редакции:

"8.20 Площадь помещения для отдыха личного состава конвоя следует устанавливать из расчета не менее 12 м² на одного конвойного."

Пункт 8.21. Второй абзац. Изложить в новой редакции:

"Площадь помещения для подогрева пищи следует устанавливать не менее 9 м²."

9 Требования безопасности

Пункты 9.1-9.3. Изложить в новой редакции:

"9.1 Здания федеральных судов следует оборудовать системами охранной сигнализации, которые разделяются на три рубежа охраны:

- периметральная охрана;
- охрана границ и объемов помещений;
- охрана ценного объекта внутри помещения (сейфы, архивные материалы, дорогостоящее оборудование).

9.2 Требования к составу и содержанию организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах, применяемых при проектировании информационных систем, приведены в [16].

9.3 Здания федеральных судов следует оборудовать системами контроля и управления доступом в здание (СКУД), в помещения и зоны внутри здания (устанавливаются на двери, турникеты, лифты и гаражные ворота), оборудованием для проведения судебных заседаний в режиме телеконференций, позволяющим избежать конвоирования подсудимого в зал заседаний, замкнутыми телевизионными системами."

Пункт 9.4. Первый абзац. Заменить слова: "на территорию здания суда" на "на территорию зданий федеральных судов".

Пункт 9.5. Первый абзац. Заменить слова: "в здание суда" на "в здание федерального суда"; "систему контроля управления доступом" на "СКУД".

Второй абзац. Заменить слова: "маломобильных групп населения" на "МГН".

Пункт 9.6 Заменить слова: "в здании суда" на "в здании федерального суда". Заменить ссылку: "7.18" на "СП 1.13130".

Пункт 9.7. Второй абзац. Дополнить слово: "зданий" словом: "федеральных". Дополнить слова: "для размещения подсудимых" словами: "или служебных помещений".

Пункт 9.9. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

"Следует применять полузакрытые и закрытые витринные барьеры из пуленепробиваемого стекла в канцелярии; кабины для подсудимых в залах заседаний следует выполнять из пуленепробиваемого стекла."

Пункт 9.10. Изложить в новой редакции:

"9.10 Помещение для лиц, задержанных судебными приставами, следует располагать вблизи помещений судебных приставов и оборудовать запирающейся металлической дверью. Помещение следует оборудовать согласно требованиям к кабинам, применяемым в залах судебных заседаний, в соответствии с СП 247.1325800."

Пункт 9.11. Первый абзац. Дополнить слова: "В зданиях" словом: "федеральных".

Второй абзац. Изложить в новой редакции:

"Требования к инженерно-техническому оборудованию для осуществления охраны названных

помещений подразделениями ведомственной охраны определяются техническим заданием в составе приложения к заданию на проектирование."

Пункт 9.12. Заменить слова: "зданий суда" на "зданий федеральных судов".

Пункт 9.14. Дополнить слова: "в зданиях" словом: "федеральных".

Пункт 9.16. Заменить слова: "в здание суда" на "в здание федерального суда". Дополнить слова: "пульт охраны здания" словом: "федерального".

Пункт 9.18. Дополнить слова: "Пути эвакуации из зданий" словом: "федеральных".

Пункт 9.20. Первый абзац. Изложить в новой редакции:

"9.20 Система видеонаблюдения и контроля доступа [11] должна обеспечивать возможность контроля за обстановкой внутри и снаружи зданий федеральных судов и проектируется в соответствии с требованиями СП 132.13330 и [6]."

Пункт 9.21. Дополнить слова: "Противопожарные расстояния между зданиями" словом: "федеральных".

Пункт 9.24. Заменить слова: "в здание суда" на "в здание федерального суда".

Пункт 9.25. Дополнить слова: "в зданиях" словом: "федеральных".

Дополнить раздел 9 новыми пунктами 9.26, 9.27 в следующей редакции:

"9.26 Системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в зданиях федеральных судов должны быть централизованными с устройством звуковых и световых сигналов для оповещения сотрудников и посетителей (в т.ч. МГН) и предусматриваться в соответствии с требованиями [4], СП 3.13130 и СП 5.13130.

Помещения зданий федеральных судов должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с СП 5.13130.

9.27 В зданиях федеральных судов на этажах следует устанавливать коммуникационные панели для оперативного изменения кабельной инфраструктуры, в рабочих помещениях - розетки для подключения персональных компьютеров и доступа к сети Интернет."

10 Требования к внутренней среде и инженерному оснащению зданий

Пункт 10.1. Дополнить слова: "В зданиях" словом: "федеральных".

Пункт 10.3. Дополнить слова: "в зданиях" словом: "федеральных".

Пункт 10.4. Дополнить слово: "зданий" словом: "федеральных". Заменить ссылки: "СП 60.13330 и ГОСТ 30494" на "СП 60.13330, ГОСТ 30494 и СП 7.13130".

Пункт 10.7. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

"Допускается совмещать ИТП с помещениями установок вентиляции и кондиционирования воздуха. Подачу тепла для систем отопления, вентиляции и для горячей воды следует предусматривать по отдельным трубопроводам из теплового пункта. ИТП следует размещать у наружной стены с выходом из помещения непосредственно наружу или до выхода наружу по коридору не далее 12 м. Высота помещений ИТП должна быть не менее 2,2 м от пола до низа выступающих конструкций."

Пункт 10.9. Дополнить слово: "зданий" словом: "федеральных".

Пункт 10.10. Изложить в новой редакции:

"10.10 Без естественного освещения следует проектировать помещения для хранения вещественных доказательств, имущества, изъятого судебными приставами при аресте, помещения для досмотра подсудимых, помещения для служебных собак, кладовые для уборщиц и помещения уборных.

Допускается проектировать без естественного освещения помещения для временного размещения лиц, содержащихся под стражей, и конвоя (в случае размещения в подвале здания), помещения для лиц, задержанных судебными приставами.

Без естественного освещения следует проектировать помещения архивов и кладовую для хранения оружия, помещение кассы. Помещения архивов и кладовой для хранения оружия должны быть обеспечены дверями сейфового типа."

Пункт 10.11. Заменить слова: "здания суда" на "здания федерального суда".

Пункт 10.12. Дополнить слово: "Здания" словом: "федеральных".

Пункт 10.15. Изложить в новой редакции:

"10.15 Дополнительные рекомендации по проектированию охранной и тревожной сигнализации и средств связи приведены в СП 256.1325800, [12]."

Пункт 10.17. Изложить в новой редакции:

10.17 Персональные компьютеры и периферийные устройства (информационные панели, терминалы, устройства хранения данных, видеорегистраторы, видеокамеры и т.п.) в рабочих, общественных, технических помещениях зданий федеральных судов должны иметь соответствующее подключение и сетевой доступ. Требования к структуре, аппаратной и программной защите определяются техническим заданием (приложение к заданию на проектирование). Размещение персональных компьютеров должно отвечать требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340.

В служебной зоне зданий федеральных судов следует предусматривать места для установки коммуникационных панелей."

Пункт 10.18. Изложить в новой редакции:

"10.18 Мероприятия по молниезащите зданий федеральных судов определяются по действующим нормативам [10]."

Дополнить раздел 10 пунктами 10.20-10.26 в следующей редакции:

"10.20 Устройства видеонаблюдения на участке и в здании следует устанавливать по согласованию с местными органами охраны МВД России или Росгвардии и экстренной оперативной службой "112", в зависимости от планировки земельного участка, назначения помещений и объемно-планировочного решения зданий федеральных судов.

10.21 Устройство мусоропровода в зданиях федеральных судов (при необходимости) следует проектировать в соответствии с требованиями СП 118.13330, [7] и [17].

10.22 Здания федеральных судов следует обеспечивать системой электрочасофикации. В кабинетах судей и помещениях сотрудников аппарата федеральных судов, в залах судебных заседаний, холлах и вестибюле следует устанавливать электрочасы. Их размещение должно обеспечить визуальную доступность часов как для посетителей, так и для работников суда.

10.23 Необходимость устройства местной радиотрансляции устанавливается заданием на проектирование.

10.24 Инженерные системы здания должны иметь автоматическое или ручное регулирование температуры воздуха в помещениях.

10.25 Наружное освещение земельных участков федеральных судов следует проектировать в соответствии с СП 52.13330 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278.

10.26 Для обеспечения безопасности при эксплуатации инженерных систем следует соблюдать правила в соответствии с требованиями СП 118.13330, СП 255.1325800."

Приложение Д Перечень и площади помещений для судей

Таблица Д.1. Изложить в новой редакции:

"Таблица Д.1

Наименование помещения	Площадь помещения, м ² , при численности судей					
	в районных и равных им судах общей юрисдикции, гарнизонных военных судах			в судах общей юрисдикции субъектов Российской Федерации, окружных и флотских военных судах, арбитражных судах		
	до 5	от 6 до 8	9 и более	до 30	от 31 до 60	61 и более
Кабинет председателя суда	30	30	30	36	48	48
Приемная председателя суда с мини-кухней	24	24	24	24	36	36
Комната отдыха председателя суда с санузлом	18	18	24	24	30	30
Зал совещаний у председателя суда	-	-	-	40	54	66
Кабинет заместителя председателя суда	24	24	24	24	24	30
Приемная заместителя председателя суда	12	12	18	18	18	24
Комната отдыха заместителя председателя суда с санузлом	12	12	12	18	18	24
Кабинет помощника председателя суда	12	18	18	18	18	24
Кабинет помощника заместителя председателя суда	12	12	12	12	12	18
Кабинет председателя судебного состава	-	-	24	24	24	30
Кабинет судьи	18	18	18	24	24	24
Кабинет помощника судьи и секретаря судебных заседаний (при совместном размещении)	18	18	18	18	18	18

".

Приложение И.

Изложить в новой редакции:

"Приложение И

Защитные кабины (встроенные помещения) в процессуальной зоне залов судебных заседаний по уголовным делам

В залах для слушания уголовных дел место для размещения лиц, содержащихся под стражей, необходимо огораживать с четырех сторон на высоту не менее 2,4 м (от пола до потолка), формируя таким образом защитную кабину (встроенное помещение) (далее - кабина). Примыкание кабины к стене с оконными проемами не допускается. Огораживаемую площадь следует устанавливать исходя из количества мест для размещения лиц, содержащихся под стражей (по заданию на проектирование), но не менее 1,5 м²/чел. Скамьи следует устанавливать в один или два ряда. Рекомендуемое число мест на скамье - не более 6.

Для изготовления кабины следует применять стальную каркасную модульную сборно-разборную конструкцию. Ограждение кабины, в том числе дверь в одной из торцевых стен, следует выполнять из прочного стекла, устойчивого к огнестрельному оружию второго класса защиты

(пистолет ТТ) и взлому.

Дверь необходимо оснащать замком сувальдного типа, запирающимся только снаружи, и задвижкой на внешней поверхности двери с возможностью фиксации в закрытом положении с помощью навесного замка. В полотне двери следует предусматривать проем, предназначенный для снятия наручников с лиц, содержащихся под стражей после их размещения в кабине.

Кабины следует изготавливать по техническому заданию с учетом установленных нормативных требований по безопасности и защищенности.

Кабины должны оснащаться скамейками с металлическим каркасом и сиденьями из клееной древесины. Скамьи жестко крепятся к полу и каркасу кабины.

Кабины следует оснащать устройствами звукоусиления и предусматривать их автономное вентилирование.

Инженерные системы, обеспечивающие микроклимат кабин (вентиляция, кондиционирование, сетевое оборудование и пр.), допускается совмещать с инженерными системами здания."

Приложение К.

Изложить в новой редакции:

"Приложение К

Ориентировочный перечень помещений, входящих в состав зданий федеральных судов

Таблица К.1 - Ориентировочный перечень помещений, входящих в состав зданий федеральных судов общей юрисдикции

Назначение помещений	Состав помещений	Примечание
1 Руководство суда		
1.1 Председатель суда	Кабинет	См. приложение Д
	Комната отдыха с санузлом	
	Зал коллегии (Зал совещаний председателя суда)	
	Кабинет помощника председателя суда	
	Приемная с мини-кухней	
1.2 Заместитель председателя суда	Кабинет	См. приложение Д
	Комната отдыха с санузлом	
	Кабинет помощника заместителя председателя суда	
	Приемная	
1.3 Управляющий делами	Кабинет	При наличии в штатном расписании Не менее 12 м ²
1.4 Секретариат председателя суда	Кабинет руководителя секретариата	При наличии в штатном расписании Не менее 18 м ²
	Кабинет заместителя руководителя секретариата	При наличии в штатном расписании

		Не менее 9 м ²
	Кабинет специалистов секретариата	При наличии в штатном расписании Не менее 12 м ²
1.5 Администратор суда	Кабинет	См. приложение Е
1.6 Зал Президиума суда	Специально оборудованное помещение	Необходимость определяется в соответствии с техническим заданием* Не менее 48 м ²
2 Помещения судебных заседаний		
2.1 Залы судебных заседаний	Специально оборудованные помещения	См. приложение Б
2.2 Зал для проведения закрытых судебных заседаний		Необходимость и площадь определяются в соответствии с техническим заданием*
2.3 Совещательные комнаты при залах судебных заседаний	Совещательные комнаты с санузлом	См. приложение Д (по аналогии с Залом совещаний у председателя суда)
2.4 Холлы для посетителей при залах судебных заседаний	-	В соответствии с п.7.35
2.5 Помещение педагога/психолога	Кабинет	В соответствии с п.7.20
2.6 Комната несовершеннолетних потерпевших и их законных представителей	Комната	Не менее 9 м ²
2.7 Комната несовершеннолетних свидетелей и их законных представителей	Комната	Не менее 9 м ²
2.8 Комнаты свидетелей	Комната	В соответствии с п.7.18
2.9 Конференц-зал с подиумом и фойе (вместимость принимается 100% от численности работников суда)	Конференц-зал	Необходимость определяется техническим заданием* Площадь конференц-зала с фойе (см. п.7.32)
Комната президиума	Комната	Комната президиума: - при наличии в штатном расписании Не менее 12 м ²
2.10 Помещения при конференц-зале	Помещение аппаратной Кладовая для хранения материалов и инвентаря	В соответствии с п.7.32
3 Сопутствующие помещения		
3.1 Кабинет адвокатов,	Кабинет	В соответствии с п.8.13

участвующих в процессе		
3.2 Кабинет прокуроров, участвующих в процессе	Кабинет	Необходимость и площадь определяются в соответствии с техническим заданием*
3.3 Помещение для проведения примирительных процедур	Кабинет	
3.4 Помещения для ознакомления с материалами дела	Кабинет	См. приложение Е
3.5 Помещения для судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности суда (ОУПДС)	Специально оборудованное помещение	Необходимость и площадь определяются в соответствии с техническим заданием*
3.6 Помещения для лиц, задержанных судебными приставами	Специально оборудованное помещение	
3.7 Комната матери и ребенка	Специально оборудованное помещение	В соответствии с п.7.46
4 Рабочие помещения суда		
4.1 Кабинет председателя судебного состава	Кабинет	См. приложение Д При наличии в штатном расписании
4.2 Кабинет судьи	Кабинет	См. приложение Д
4.3 Кабинет помощника судьи	Кабинет	См. приложение Д
4.4 Кабинет секретаря судебных заседаний	Кабинет	При необходимости возможно совместное размещение
5 Рабочие помещения структурных подразделений (см. приложение Е)		
5.1 Отдел судебной статистики, анализа и обобщения судебной практики	Кабинет начальника отдела	Не менее 15 м ²
	Кабинет заместителя начальника отдела	Не менее 12 м ²
	Кабинет специалистов	Не менее 9 м ² на одного специалиста
5.2 Отдел обеспечения судопроизводства по уголовным делам	Кабинет начальника отдела	Не менее 15 м ²
	Кабинет заместителя начальника отдела	Не менее 12 м ²
	Кабинет специалистов	Не менее 9 м ² на одного специалиста
5.3 Отдел обеспечения судопроизводства по гражданским и административным делам	Кабинет начальника отдела	Не менее 15 м ²
	Кабинет заместителя начальника отдела	Не менее 12 м ²
	Кабинет специалистов	Не менее 9 м ² на одного специалиста

5.4 Отдел информатизации	Кабинет начальника отдела	Не менее 15 м ²
	Кабинет специалистов	Не менее 9 м ² на одного специалиста
5.5 Отдел делопроизводства	Кабинет начальника отдела	Не менее 15 м ²
	Кабинет заместителя начальника отдела	Не менее 12 м ²
	Кабинет специалистов	Не менее 9 м ² на одного специалиста
	Редакторская группа	Необходимость и площадь определяются в соответствии с техническим заданием*
	Помещение группы для автоматизированной подготовки документов	Не менее 12 м ²
	Помещение множительной техники	Не менее 12 м ²
5.6 Приемная суда	Помещение для ожидания	См. приложение Д
	Кабинет специалиста суда	
	Регистратура	0,5 м ² на одного судью, но не менее 12 м ²
5.7 Помещение для экспедиции	Помещение для работы с корреспонденцией	0,4 м ² на одного судью, но не менее 12 м ²
5.8 Пресс-центр	Помещение пресс-центра	Необходимость и площадь определяются в соответствии с техническим заданием*
5.9 Архивы	Помещения архива законченных производством дел	В соответствии с п.7.27
	Помещения архива текущих дел	
	Помещения приема-выдачи дел	В соответствии с п.7.25
	Помещения для посетителей архива	Необходимость и площадь определяются в соответствии с техническим заданием*
	Помещение для хранения данных на электронных носителях (электронный архив)	9 м ² на 1 сервер
	Помещение для перевода документов в электронную форму	0,4 м ² на одного судью, но не менее 12 м ²
	Кабинет заведующего архивом	Не менее 15 м ²
	Кабинет специалистов	Не менее 9 м ² на одного

		специалиста
	Кабинет кодификации	Не менее 9 м ²
	Помещение библиотеки юридической литературы	
	Помещение приема-выдачи юридической литературы	Необходимость и площадь определяются в соответствии с техническим заданием*
	Читальный зал	Вместимость определяется в соответствии с техническим заданием* Площадь из расчета 2,4 м ² на одно читательское место
5.10 Отдел кадров и государственной службы	Кабинет начальника отдела	Не менее 15 м ²
	Кабинет заместителя начальника отдела	Не менее 12 м ²
	Кабинет специалистов	Не менее 9 м ² на одного специалиста
	Помещение секретной части	Не менее 12 м ²
	Помещение для работы с кандидатами на должность	Необходимость и площадь определяются в соответствии с техническим заданием*
5.11 Финансово-бухгалтерский отдел	Кабинет начальника отдела	Не менее 15 м ²
	Кабинет заместителя начальника отдела	Не менее 12 м ²
	Кабинет специалистов	Не менее 9 м ² на одного специалиста
	Касса с тамбуром	Не менее 9 м ²
5.12 Отдел материально-технического обеспечения	Кабинет начальника отдела	Не менее 9 м ² на одного специалиста
	Кабинет заместителя начальника отдела	Не менее 15 м ²
	Кабинет специалистов	Не менее 9 м ² на одного специалиста
5.13 Помещения для приема пищи	Комната	Из расчета 1 м ² на одного работника суда, но менее 15 м ²
5.14 Помещения психологической разгрузки для судей и работников аппарата суда	Комната	В соответствии с п.7.44

5.15 Помещения для множительной техники	Специально оборудованное помещение	Не менее 24 м ²
5.16 Помещение для хранения документов и товарно-материальных ценностей	Специально оборудованное помещение	Необходимость и площадь определяются в соответствии с техническим заданием*
5.17 Переговорная (помещение для проведения оперативных совещаний)	Комната	
6 Технические помещения		
6.1 Помещение для бесперебойного и гарантированного питания здания (ИБП)	Специально оборудованное помещение	Площадь определяется в соответствии с техническим заданием*
6.2 Вентиляционные камеры	Специально оборудованное помещение	
6.3 Электрощитовая	Специально оборудованное помещение	
6.4 Тепловой узел (ИТП) с узлом учета	Специально оборудованное помещение	
6.5 УАТС, серверные, кроссовые	Специально оборудованное помещение	
6.6 Трансформаторная подстанция	Специально оборудованное помещение или отдельно стоящее здание	Необходимость и площадь определяются в соответствии с техническим заданием*
6.7 Другие технические помещения (согласно заданию на проектирование)	Повысительная насосная станция, водомерный узел, насосная станция внутреннего пожаротушения, Главный распределительный щит (ГРЩ) и вводно-распределительное устройство (ВРУ), компрессорная, шахта ввода слаботочных систем (СС), мастерские и т.п.	
7 Вспомогательные помещения и места общего пользования		
7.1 Доконтрольная зона	Аванвестибюль	В соответствии с СП 118.13330
	Бюро пропусков	Не менее 6 м ²
	Вестибюль	В соответствии с СП 118.13330
7.2 Служба охраны здания	Контрольно-пропускной пост (КПП)	Не менее 6 м ²
	Кабинет начальника охраны	Не менее 15 м ² . В кабинете предусмотреть сейф для хранения оружия при отсутствии помещения для хранения оружия
	Помещение охраны при КПП	Не менее 12 м ²
	Помещение для приема пищи с санузлом	Не менее 24 м ²

	Помещение для судебных приставов	Не менее 12 м ² при условии включения объекта в перечень объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации
7.3 Диспетчерская	Специально оборудованное помещение	Не менее 12 м ²
7.4 Медпункт	Специально оборудованное помещение	В соответствии с п.7.40
7.5 Гардероб	Гардероб для посетителей	В соответствии с СП 118.13330
7.6 Помещения для обслуживающего персонала	Гардероб для обслуживающего персонала (рабочих, ремонтников, уборщиц) с душем и уборными	Площадь определяется в соответствии с техническим заданием*
	Помещение для хранения инвентаря уборщиков служебных помещений	Не менее 6 м ²
	Кладовые для оборудования и инвентаря (суммарно)	Необходимость и площадь определяются в соответствии с техническим заданием*
	Кладовая расходных материалов и канцпринадлежностей	
7.7 Столовая	Обеденный зал, холл с умывальной, производственные и подсобные помещения, моечные	В соответствии с п.5.48 СП 44.13330.2011
7.8 Места общего пользования	Коридоры и холлы	В соответствии с СП 118.13330
	Лестницы, лифты	
	Санузлы и т.п.	
	Комнаты личной гигиены женщин	В соответствии с п.5.33 СП 44.13330.2011
7.9 Встроенная стоянка автомобилей для служебного автотранспорта	Специально оборудованное помещение	Предназначена для временного хранения служебных автомобилей Необходимость и площадь определяются в соответствии с техническим заданием*
7.10 Пост охраны встроенной стоянки автомобилей	Специально оборудованное помещение	Необходимость и площадь определяются в соответствии с техническим заданием*
7.11 Помещение для отдыха водителей	Специально оборудованное помещение	
7.12 Санузел с учетом требований по МГН	Специально оборудованное помещение	
7.13 Зоны безопасности для МГН	-	
7.14 Камера пылеудаления	Специально оборудованное помещение	
8 Помещения для лиц, содержащихся под стражей, и конвоя		

8.1 Бокс для въезда спецавтомобилей	Специально оборудованное помещение	В соответствии с п.8.3. Необходимость и площадь определяются в соответствии с техническим заданием*
8.2 Помещения для лиц, содержащихся под стражей, в том числе:		
8.2.1 Камеры для лиц, содержащихся под стражей	Специально оборудованное помещение	В соответствии с п.8.8
8.2.2 Помещение для проведения досмотра и хранения личных вещей	Специально оборудованное помещение	В соответствии с п.8.12
8.2.3 Помещение для общения с адвокатом и ознакомления с делом	Специально оборудованное помещение	В соответствии с п.8.13
8.2.4 Уборные	Для мужчин и для женщин	В соответствии с п.8.15
8.3 Помещения для конвоя, в том числе:		
8.3.1 Помещение дежурного конвойного наряда	Специально оборудованное помещение	В соответствии с п.8.19
8.3.2 Помещение отдыха личного состава конвоя	Специально оборудованное помещение	В соответствии с п.8.20
8.3.3 Помещение для подогрева и приема пищи	Специально оборудованное помещение	В соответствии с п.8.21
8.3.4 Уборные	Для мужчин и для женщин	Необходимость определяется в соответствии с техническим заданием*
8.3.5 Помещение для двух служебных собак	Специально оборудованное помещение	В соответствии с п.8.23
8.4 Коридоры и лестницы для конвоирования лиц, содержащихся под стражей и конвоя	-	Необходимость и площадь определяются в соответствии с техническим заданием*

Таблица К.2 - Ориентировочный перечень помещений, входящих в состав зданий федеральных арбитражных судов

Назначение помещений	Состав помещений	Примечание
1 Руководство суда		
1.1 Председатель суда	Кабинет	См. приложение Д
	Комната отдыха с санузлом	
	Зал коллегии (Зал совещаний председателя суда)	
	Помощник председателя суда	
	Приемная с мини-кухней	

1.2 Заместитель председателя суда	Кабинет	См. приложение Д
	Комната отдыха с санузлом	
	Помощник заместителя председателя суда	
	Приемная	
1.3 Управляющий делами	Кабинет	При наличии в штатном расписании Не менее 12 м ²
1.4 Секретариат председателя суда	Кабинет руководителя секретариата	При наличии в штатном расписании Не менее 18 м ²
	Кабинет заместителя руководителя секретариата	При наличии в штатном расписании Не менее 9 м ²
	Кабинет специалистов секретариата	При наличии в штатном расписании Не менее 12 м ²
1.5 Администратор суда	Кабинет	См. приложение Е*
1.6 Зал Президиума суда	Специально оборудованное помещение	Необходимость и площадь определяются в соответствии с техническим заданием* Не менее 48 м ²
2 Помещения судебных заседаний		
2.1 Залы судебных заседаний	Специально оборудованные помещения	См. приложение Б
2.2 Зал для проведения закрытых судебных заседаний		Необходимость и площадь определяются в соответствии с техническим заданием*
2.3 Холлы для посетителей при залах судебных заседаний		Площадь следует принимать из расчета 0,4 м ² на одно место посетителя в зале судебных заседаний (п.7.35)
2.4 Совещательные комнаты при залах судебных заседаний	Совещательные комнаты с санузлом	См. приложение Д (по аналогии с Залом совещаний у председателя суда)
2.5 Конференц-зал с подиумом (вместимость принимается 100% от численности работников суда)	Конференц-зал Комната президиума	Необходимость определяется техническим заданием*. Площадь конференц-зала с фойе определяются в соответствии с п.7.32. Комната президиума - не менее 12 м ²
2.6 Помещения при	Помещение аппаратной	В соответствии с п.7.32

конференц-зале	Кладовая для хранения материалов и инвентаря	Помещение аппаратной (серверная) - не менее 9 м ² Кладовая для хранения инвентаря - не менее 9 м ²
3 Сопутствующие помещения		
3.1 Помещение для проведения примирительных процедур	Кабинет	Необходимость и площадь определяются в соответствии с техническим заданием*
3.2 Помещения для ознакомления с материалами дела	Кабинет	См. приложение Е
3.3 Помещение для хранения вещественных доказательств	Специально оборудованное помещение	Необходимость и площадь определяются в соответствии с техническим заданием*
3.4 Помещения для судебных приставов по ОУПДС	Специально оборудованное помещение	
3.5 Помещения для лиц, задержанных судебными приставами	Специально оборудованное помещение	
3.6 Комната матери и ребенка	Специально оборудованное помещение	В соответствии с п.7.46
4 Рабочие помещения судей		
4.1 Кабинет председателя судебного состава	Кабинет	См. приложение Д При наличии в штатном расписании
4.2 Кабинет судьи	Кабинет	См. приложение Д
4.3 Кабинет помощника судьи	Кабинет	См. приложение Д При необходимости возможно совместное размещение
4.4 Кабинет секретаря судебных заседаний	Кабинет	
5 Рабочие помещения структурных подразделений		
5.1 Отдел судебной статистики, анализа и обобщения судебной практики	Кабинет начальника отдела	Не менее 15 м ²
	Кабинет заместителя начальника отдела	Не менее 12 м ²
	Кабинет специалистов	Не менее 9 м ² на одного специалиста
5.2 Отдел обеспечения судопроизводства	Кабинет начальника отдела	Не менее 15 м ²
	Кабинет заместителя начальника отдела	Не менее 12 м ²
	Кабинет специалистов	Не менее 9 м ² на одного специалиста

5.3 Отдел информатизации	Кабинет начальника отдела	Не менее 15 м ²
	Кабинет специалистов	Не менее 9 м ² на одного специалиста
5.4 Отдел делопроизводства	Кабинет начальника отдела	Не менее 15 м ²
	Кабинет заместителя начальника отдела	Не менее 12 м ²
	Кабинет специалистов	Не менее 9 м ² на одного специалиста
	Редакторская группа	Необходимость и площадь определяются в соответствии с техническим заданием*
	Помещение группы для автоматизированной подготовки документов	Не менее 12 м ²
	Помещение для множительной техники	Не менее 12 м ²
5.5 Приемная суда	Помещение для ожидания	См. приложение Д
	Кабинет специалиста суда	
	Регистратура	0,5 м ² на одного судью, но не менее 12 м ²
5.6 Помещение для экспедиции	Помещение для работы с корреспонденцией	0,4 м ² на одного судью, но не менее 12 м ²
5.7 Пресс-центр	Помещение пресс-центра	Необходимость и площадь определяются в соответствии с техническим заданием*
5.8 Архивы	Помещения архива законченных производством дел	В соответствии с п.7.27
	Помещения архива текущих дел	
	Помещения приема-выдачи дел	В соответствии с п.7.25
	Помещения для посетителей архива	Необходимость и площадь определяются в соответствии с техническим заданием*
	Помещение для хранения данных на электронных носителях (электронный архив)	9 м ² на 1 сервер
	Помещение для перевода документов в электронную форму	0,4 м ² на одного судью, но не менее 12 м ²
	Кабинет заведующего архивом	Не менее 15 м ²
	Кабинет специалистов	Не менее 9 м ² на одного

		специалиста
	Кабинет кодификации	Не менее 9 м ²
	Помещение библиотеки юридической литературы	
	Помещение приема-выдачи юридической литературы	Необходимость и площадь определяются в соответствии с техническим заданием*
	Читальный зал	Вместимость определяется в соответствии с техническим заданием* Площадь из расчета 2,4 м ² на одно читательское место
5.9 Отдел кадров и государственной службы	Кабинет начальника отдела	Не менее 15 м ²
	Кабинет заместителя начальника отдела	Не менее 12 м ²
	Кабинет специалистов	Не менее 9 м ² на одного специалиста
	Помещение секретной части	Не менее 12 м ²
	Помещение для работы с кандидатами на должность	Необходимость и площадь определяются в соответствии с техническим заданием*
5.10 Финансово-бухгалтерский отдел	Кабинет начальника отдела	Не менее 15 м ²
	Кабинет заместителя начальника отдела	Не менее 12 м ²
	Кабинет специалистов	Не менее 9 м ² на одного специалиста
	Касса с тамбуром	Не менее 9 м ²
5.11 Отдел материально-технического обеспечения	Кабинет начальника отдела	Не менее 9 м ² на одного специалиста
	Кабинет заместителя начальника отдела	Не менее 15 м ²
	Кабинет специалистов	Не менее 9 м ² на одного специалиста
5.12 Помещения для приема пищи	Специально оборудованные помещения	Из расчета 1 м ² на одного работника суда, но менее 15 м ²
5.13 Помещения психологической разгрузки	-	В соответствии с п.7.44

5.14 Помещения для множительной техники	Специально оборудованное помещение	Не менее 24 м ²
5.15 Помещение для хранения документов и товарно-материальных ценностей	Специально оборудованное помещение	Необходимость и площадь определяются в соответствии с техническим заданием*
5.16 Переговорная (помещение для проведения оперативных совещаний)	-	
6 Технические помещения		
6.1 Помещение для бесперебойного и гарантированного питания здания (ИБП)	Специально оборудованное помещение	Площадь определяется в соответствии с техническим заданием*
6.2 Вентиляционные камеры	Специально оборудованное помещение	
6.3 Электрощитовая	Специально оборудованное помещение	
6.4 Тепловой узел (ИТП) с узлом учета	Специально оборудованное помещение	
6.5 УАТС, серверные, кроссовые	Специально оборудованное помещение	
6.6 Трансформаторная подстанция	Специально оборудованное помещение	Необходимость и площадь определяются в соответствии
6.1 Другие технические помещения (согласно заданию на проектирование)	Повысительная насосная станция, водомерный узел, насосная станция внутреннего пожаротушения, ГРЩ и ВРУ, компрессорная, шахта ввода СС, мастерские и т.п.	с техническим заданием*
7 Вспомогательные помещения и места общего пользования		
7.1 Доконтрольная зона	Аванвестибюль	В соответствии с СП 118.13330
	Бюро пропусков	Не менее 6 м ²
	Вестибюль	В соответствии с СП 118.13330
7.2 Служба охраны здания	КПП	Не менее 6 м ²
	Кабинет начальника охраны	Не менее 15 м ² В кабинете предусматривают сейф для хранения оружия
	Помещение охраны при КПП	Не менее 12 м ²
	Помещение для приема пищи с с/у	Не менее 24 м ²
	Помещение для судебных приставов	Не менее 12 м ² При условии включения объекта в перечень объектов, подлежащих

		обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации
7.3 Диспетчерская	Специально оборудованное помещение	Не менее 12 м ²
7.4 Медпункт	Специально оборудованное помещение	В соответствии с п.7.40
7.5 Гардероб	Гардероб для посетителей	В соответствии с СП 118.13330
7.6 Помещения для обслуживающего персонала	Гардероб для обслуживающего персонала (рабочих, ремонтников, уборщиц) с душем и уборными	Площадь определяется в соответствии с техническим заданием*
	Помещение для хранения инвентаря уборщиков служебных помещений	Не менее 6 м ²
	Кладовые для оборудования и инвентаря (суммарно)	Необходимость и площадь определяются в соответствии
	Кладовая расходных материалов и канцелярских принадлежностей	с техническим заданием*
7.7 Столовая (площадь определяется при проектировании)	Обеденный зал, холл с умывальной, производственные и подсобные помещения, моечные	В соответствии с п.5.48 СП 44.13330.2011
7.8 Места общего пользования	Коридоры и холлы	В соответствии с СП 118.13330
	Лестницы, лифты	В соответствии с п.5.33 СП 44.13330.2011
	Санузлы, и т.п.	
	Комнаты личной гигиены женщин	
7.9 Встроенная стоянка автомобилей для служебного автотранспорта	Специально оборудованное помещение	Предназначена для временного хранения служебных автомобилей. Необходимость и площадь определяются в соответствии с техническим заданием*
7.10 Пост охраны встроенной стоянки автомобилей	Помещение	Необходимость и площадь определяются в соответствии с техническим заданием*
7.11 Помещение для отдыха водителей	Помещение	
7.12 Уборная с учетом требований по МГН	Помещение	
7.13 Зоны безопасности для МГН	-	
7.14 Камера пылеудаления	Помещение	

Примечания к таблицам К.1 и К.2

1 Состав, назначение и площади помещений зданий федеральных судов определяются заданием на проектирование (техническим заданием) с учетом рекомендуемых показателей для основных групп помещений, особых условий строительства, реконструкции, а также в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Для укрупненного подсчета ориентировочную общую площадь зданий федеральных судов рекомендуется определять как его расчетную площадь, умноженную на коэффициент 1,35 (усредненный, но не более 1,45).

2 Потребность в площадях для размещения в зданиях федеральных судов прокуроров и адвокатов, участвующих в процессе, определяется техническим заданием в составе задания на проектирование.

3 Площади технических, вспомогательных помещений и мест общего пользования уточняются при проектировании.

4 Потребность в кабинетной площади работников аппарата суда определяется в соответствии нормативами кабинетных площадей по обеспечению помещениями федеральных государственных гражданских служащих, устанавливаемых с учетом категорий и групп должностей федеральной государственной гражданской службы (в расчете на одного федерального государственного гражданского служащего) [20].

5 Для стоянки автомобилей используется расчет, исходя из нормативных требований с учетом необходимости оборудования стоянок автомобилей для МГН.

6 "*" - Техническое задание является приложением к заданию на проектирование".

Библиография

Библиографическая ссылка [11]. Изложить в новой редакции:

"[11] Р 078-2019 Методические рекомендации "Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов и мест проживания и хранения имущества граждан, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации".

Дополнить библиографическими ссылками [15]-[20] в следующей редакции:

"[15] Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. N 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации"

[16] Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 23 марта 2017 г. N 49 "О внесении изменений в Состав и содержание организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных, утвержденных приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 18 февраля 2013 г. N 21, и в Требования по обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах потенциально опасных объектах, а также объектах представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей среды, утвержденные приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 14 марта 2014 г. N 31"

[17] СП 31-108-2002 Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений

[18] Федеральный конституционный закон от 29 июля 2018 г. N 1-ФКЗ "О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О судебной системе Российской Федерации" и отдельные федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции"

[19] Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. N 1406 "О федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы"

[20] Постановление Правительства Российской Федерации от 25 мая 2013 г. N 440 "О стандарте обеспечения помещениями федеральных государственных гражданских служащих, применяемом при подготовке задания на проектирование административных зданий для размещения центральных аппаратов федеральных государственных органов на территории, включенных с 1 июля 2012 г. в состав внутригородской территории города федерального значения Москвы в результате изменения его границ, и минимальных требованиях к материально-техническому оснащению служебных мест указанных гражданских служащих".

Ключевые слова

Изложить в новой редакции:

"Ключевые слова: здания федеральных судов, функциональные группы помещений, параметры помещений, процессуальная зона, зал судебных заседаний, безопасность, инженерные системы и оборудование, доступность территории, зданий и помещений".

УДК 69 +725.15.011

ОКС 91.040.99

Ключевые слова: здания федеральных судов, функциональные группы помещений, параметры помещений, процессуальная зона, зал судебных заседаний, безопасность, инженерные системы и оборудование, доступность территории, зданий и помещений
