

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Орган по сертификации

строительных материалов и изделий

Научно-проектно-производственное республиканское
унитарное предприятие "СТРОЙТЕХНОРМ",
220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89

БГЦА	ВУ/112 022.01
BSCA	ГОСТ ISO/IEC 17065



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 02.01. ТР013 022.01 00364

Дата регистрации 31 августа 2021 г.

Действителен по 25 апреля 2026 г.

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Завод ТЕХНО"

Место нахождения: Российская Федерация, 390047, г. Рязань, район Восточный Промузел, дом 21, строение 58

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Завод ТЕХНО"

Место нахождения: Российская Федерация, 390047, г. Рязань, район Восточный Промузел, дом 21, строение 58

Продукция Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты ТЕХНО (номенклатура продукции приведена в приложении 1 на бланке копии № 1137428, всего 7 позиций), изготавливаемые по СТО 72746455-3.2.10-2021 «Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные, применяемые для инженерного оборудования зданий, промышленных установок и огнесащиты строительных конструкций»

Серийное производство

Код ОКП РБ 23.99.19

Код ТН ВЭД ЕАЭС 680610000

соответствует требованиям ТР 2009/013/ВУ "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность." ГОСТ 21880-2011 "Маты прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные. Технические условия" п.п.4.2.1 (табл.4 поз.1, 2 (при 25⁰С), 3-6), 4.2.3, 4.2.4

Сертификат выдан на основании Отчет по периодической оценке от 25.09.2019.

Протоколы испытаний Центра испытаний строительной продукции РУП "Стройтехнорм", ВУ/112 02.1.0.0494 №№ 13(2)-290/16 от 16.05.2016, Центра испытаний строительной продукции РУП "Стройтехнорм", ВУ/112 1.0494 № 13(2)-147/21, 13(2)-148/21 от 29.03.2021, 13(5)-95/21 от 30.03.2021, 13(5)-105/21 от 31.03.2021, Испытательного центра Учреждения "Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций" Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, ВУ/112 02.1.0.0042, № 04-52/851П от 13.06.2016.

Дополнительная информация Взамен сертификата соответствия ВУ/112 02.01. ТР013 022.01 00126, срок действия с 26.04.2021 до 26.04.2026. Внесено изменение в части номенклатуры продукции, протоколов испытаний, НД на продукцию, решение Совета № 950/03 от 31.08.2021.

Первый заместитель директора

Эксперт-аудитор



подпись

подпись

Д.А. Ковширко

инициалы, фамилия

И.В. Лайковская

инициалы, фамилия

№ 0282928

Приложение 1
к сертификату соответствия
№ ВУ/112 02.01. ТР013 022.01 00364
от 31.08.2021
(бланк 0282928)

Листов 1

Лист 1

Номенклатура продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия
Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты

Номер позиции	Наименование продукции	Тип обкладки	Группа горючести по ГОСТ 30244
1	2	3	4
1	Мат прошивной ТЕХНО 50	Металлическая сетка (НП, ОП, ГП, П)*	НГ
2	Мат прошивной ТЕХНО 80	Металлическая сетка (НП, ОП, ГП, П)*	НГ
3	Мат прошивной ТЕХНО 100	Металлическая сетка (НП, ОП, ГП, П)*	НГ
4	Мат прошивной ТЕХНО 50 ФА	Металлическая сетка (НП, ОП, ГП, П)*, армированная алюминиевая фольга (ФА)	Г1
5	Мат прошивной ТЕХНО 80 ФА	Металлическая сетка (НП, ОП, ГП, П)*, армированная алюминиевая фольга (ФА)	Г1
6	Мат прошивной ТЕХНО 100 ФА	Металлическая сетка (НП, ОП, ГП, П)*, армированная алюминиевая фольга (ФА)	Г1
7	Мат прошивной ТЕХНО 80 Ф	Металлическая сетка (НП, ОП, ГП, П)*, неармированная алюминиевая фольга (Ф)	НГ

Всего 7 позиций

* НП – сетка из нержавеющей стальной проволоки, ОП – сетка из оцинкованной стальной проволоки, ГП – сетка из гальванизированной стальной проволоки, П – сетка из стальной проволоки

Первый заместитель директора

Д.А. Ковширко

Эксперт-аудитор,
ведущий инженер

И.В. Лайковская



№ 1137428