



Исх. № 147966 - 07.12.2025/  
Информационная статья от: 09.03.2023

## Устройство противопожарных поясов с помощью материала LOGICROOF NG

Работы по устройству противопожарных поясов с помощью материала LOGICROOF NG выполняются в соответствии с СТО 72746455-4.1.2-2016 «Устройство противопожарных поясов вокруг люков дымоудаления с применением рулонных противопожарных защитных материалов ТЕХНОНИКОЛЬ», а также «Инструкция по монтажу» и предусматривают приварку материала на ширину 2 м вокруг люка дымоудаления или зенитного фонаря без его заведения на вертикальную часть конструкции.

**Автор статьи:**

Дмитрий Мишакин

Технический специалист направления "Комплектация" СБЕ "Полимерные мембранны и PIR"



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке