



Исх. № 147966 - 14.12.2025/

Информационная статья от: 09.03.2023

Устройство противопожарных поясов с помощью материала LOGICROOF NG

Работы по устройству противопожарных поясов с помощью материала LOGICROOF NG выполняются в соответствии с СТО 72746455-4.1.2-2016 «Устройство противопожарных поясов вокруг люков дымоудаления с применением рулонных противопожарных защитных материалов ТЕХНОНИКОЛЬ», а также «Инструкция по монтажу» и предусматривают приварку материала на ширину 2 м вокруг люка дымоудаления или зенитного фонаря без его заведения на вертикальную часть конструкции.

Автор статьи:

Дмитрий Мишакин

Технический специалист направления «Комплектация» СБЕ «Полимерные мембраны и PIR»



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке