



Исх. № 132538 - 16.03.2026/

Информационная статья от: 29.06.2020

## **Можно ли использовать монтажные пены производства ТЕХНИКОЛЬ для изоляции кабельных линий, электрических розеток и выключателей?**

Специальных требований и ограничений на данный случай нам не известно, однако мы не рекомендуем допускать контакт монтажных пен с электропроводкой в местах соединения электрических проводов, в том числе, в электрокоммуникационных устройствах (выключателях, розетках), поскольку на данных участках в процессе эксплуатации наиболее велика вероятность возникновения коротких замыканий и больших переходных сопротивлений, при этом монтажная пена может препятствовать отводу тепла от аварийного участка и способствовать возникновению пожароопасных ситуаций.

### **Авторы статьи:**

Михаил Золотарев

Специалист направления "Мастики и монтажные пены"

Анна Веретенникова

Технический специалист по направлению монтажные пены

Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке