Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ
129110, Россия, Москва, улица Гиляровского, дом 47, строение 5
тел.: +7 495 925 57 75, факс: +7 495 925 81 55, www.tn.ru, info@tn.ru

Исх. № 170612 - 13.03.2026/
Информационная статья от: 29.11.2022

Какие материалы можно использовать на участках битумной кровли вокруг люков дымоудаления

На участках битумной кровли с люками дымоудаления компания ТехноНИКОЛЬ разработала рекомендации (СТО 72746455-4.8.1-2021) по выполнению требований п. 7.11 СП 7.13130.2017:

- Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ ПЛАМЯ-СТОП;
- гравий фракцией 8-10 мм, с фиксацией гравия к поверхности кровельного покрытия с применением клеевого состава;
- защитная стяжка или бетонные плиты;
- балластный слой из бетонной тротуарной плитки на опорах или без них;
- керамогранитные плиты (антислип), уложенные на сухую клеевую смесь на цементном вяжущем;
- медная или алюминиевая фольга, фиксируемой к кровельному ковру с использованием промежуточного клеевого слоя.

Автор статьи:
Антон Уртенков
Эксперт направления кровельные рулонные битумосодержащие материалы