



Исх. № 130330 - 29.01.2026/

Информационная статья от: 09.07.2025

## Какие варианты декоративной отделки возможны для огнезащитных материалов из каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ?

Для придания огнезащитному покрытию эстетического внешнего вида возможны следующие варианты:

1. Огнезащитные плиты могут кашироваться стеклохолстом или алюминиевой фольгой в заводских условиях.
2. Огнезащитные плиты после монтажа могут быть покрыты структурным декоративным составом на основе сополимерной акрилатной водной дисперсии типа «Версажель №5», ориентировочный расход 0,8-1,5 кг/м<sup>2</sup>. Декоративное покрытие наносится при помощи шпателя или окрасочным оборудованием воздушного распыления с форсункой от 4 до 8 мм равномерным слоем.
3. При необходимости получения атмосферостойкого защитного покрытия после монтажа огнезащитных плит можно выполнить следующую систему:
  1. Штукатурно-клеевая смесь для плит из минеральной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ 210 (толщина 3-4 мм, расход 5,5 кг/м<sup>2</sup>)
  2. Сетка фасадная щелочестойкая ТЕХНОНИКОЛЬ 2000
  3. Грунтовка универсальная ТЕХНОНИКОЛЬ 010 (расход 2,4-4,0 кг/м<sup>2</sup>)
  4. Декоративная минеральная штукатурка ТЕХНОНИКОЛЬ 301 "короед" (толщина 1,5-2,5 мм, расход 2,4-4,0 кг/м<sup>2</sup>)
  5. Краска фасадная силиконовая ТЕХНОНИКОЛЬ 901 (толщина 0,02 мм, расход 0,1-0,2 л/м<sup>2</sup>)

Данная система применима для всех степеней огнестойкости, классов конструктивной и функциональной пожарной опасности.

**Автор статьи:**

Дмитрий Рауткин

Специалист направления "Техническая изоляция и огнезащита"



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке