



Исх. № 132653 - 01.03.2026/

Информационная статья от: 13.12.2022

Можно ли при выполнении гидроизоляции фундамента материалом Унифлекс ХПП с утеплением XPS CARBON ECO и последующей укладкой профилированной мембраной PLANTER stand?

В данном случае это может привести к тому, что при обратной засыпке грунта может сорвать защитную мембрану, но сам по себе материал XPS CARBON прочный, не боящийся влаги.

Больше вопросов вызывает то, что была сделана гидроизоляция из Унифлекс ХПП двумя слоями, такое сочетание не рекомендуется производителем ни в кровлях, ни в фундаментах, из-за армирующей основы из стеклохолста, в итоге такое сочетание может привести к деформированию слоя гидроизоляции.

Авторы статьи:

Валерия Лычиц

Ведущий технический специалист направления «Теплоизоляционные материалы XPS»

Ильназ Хабибуллин

Технический специалист направления Полимерная изоляция



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке