



Исх. № 170612 - 21.04.2025/

Дата актуализации статьи: 29.11.2022

Информационная статья

Документ сформирован на сервисе

[База знаний](#)

Какие материалы можно использовать на участках битумной кровли вокруг люков дымоудаления

На участках битумной кровли с люками дымоудаления компания ТехноНИКОЛЬ разработала рекомендации ([СТО 72746455-4.8.1-2021](#)) по выполнению требований п. 7.11 СП 7.13130.2017:

- [Мастика ТЕХНИКОЛЬ ПЛАМЯ-СТОП](#);
- гравий фракцией 8-10 мм, с фиксацией гравия к поверхности кровельного покрытия с применением клеевого состава;
- защитная стяжка или бетонные плиты;
- балластный слой из бетонной тротуарной плитки на опорах или без них;
- керамогранитные плиты (антислип), уложенные на сухую клеевую смесь на цементном вяжущем;
- медная или алюминиевая фольга, фиксируемой к кровельному ковру с использованием промежуточного клеевого слоя.

Автор статьи:

Антон Уртенков

Эксперт направления кровельные рулонные битумосодержащие материалы



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке