



Исх. № 137770 - 05.12.2025/
Информационная статья от: 01.12.2020

Допускается использование ПВХ мембранных LOGICROOF V-RP в резервуарах с питьевой водой?

Для гидроизоляции резервуаров с питьевой водой, должны использоваться материалы, которые прошли испытания и получили «заключение о соответствии мембранные санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям. Контакт с питьевой водой». Если говорить непосредственно о LOGICROOF V-RP, то данный материал имеет данное заключение.

Поэтому использовать этот материал для резервуаров с питьевой водой можно без всяких ограничений.

Также, у нас есть полимерная мембрана на основе ТПО, которая тоже имеет данное заключение, этот материал называется LOGICBASE P-SL



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке