



Исх. № 130297 - 16.12.2025/

Информационная статья от: 07.05.2020

Нужно ли устраивать противопожарные рассечки вокруг люков дымоудаления на кровле?

Да, вокруг люков дымоудаления необходимо устраивать противопожарные рассечки на ширину не менее 2 м от края люка дымоудаления.

Для этих целей у нас есть противопожарный защитный материал LOGICROOF NG, который приваривается к ПВХ мембране при помощи горячего воздуха.

Автор статьи:

Вячеслав Сендецкий

Ведущий технический специалист направления "Кровельные полимерные мембраны"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке