



Исх. № 130297 - 30.01.2026/  
Информационная статья от: 07.05.2020

# Нужно ли устраивать противопожарные рассечки вокруг люков дымоудаления на кровле?

Да, вокруг люков дымоудаления необходимо устраивать противопожарные рассечки на ширину не менее 2 м от края люка дымоудаления.

Для этих целей у нас есть противопожарный защитный материал LOGICROOF NG, который приваривается к ПВХ мемbrane при помощи горячего воздуха.

**Автор статьи:**

Вячеслав Сендецкий  
Ведущий технический специалист направления "Кровельные полимерные мембранны"



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке