

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (обязательная сертификация)



№ RU C-CN.ПБ09.В.00588/24

## ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы» (ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы»),  
Адрес (место нахождения): 129110, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5, этаж 5, помещение I, комната 13,  
Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5, этаж 5, помещение I, комната 13, ОГРН 1047796256694, ИНН 7702521529, Тел.: +7(495) 925-55-75, Адрес электронной почты: gr@tn.ru.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Beiyang Building Material Co., Ltd.,  
Адрес (местонахождения): Китай, Dongqing Garden Industrial Area, Town Zhenglu, east City Changzhou, Jiangsu, 213114,  
Адрес производства продукции: Китай, Dongqing Garden Industrial Area, Town Zhenglu, east City Changzhou, Jiangsu, 213114,  
УНП/GLN (уникальный номер предприятия/Global Location Number): нет,  
Географические координаты ГЛОНАСС (широта, долгота): 31.790435, 120.087594,  
Сведения о государственной регистрации на территории иностранного государства: TAX № 913204021376740491.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», ОГРН 1027709032317, ИНН 7709398169, место нахождения: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ09.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели, планки, острова и экраны потолочные и стеновые «ТЕХНОНИКОЛЬ», «TECHNONICOL» из стекловолокна покрытые стеклохолстом и окрашенные, общей толщиной от 12 до 60 мм, плотностью от 90 до 130 кг/м<sup>3</sup>, марок: AquaBio, AltoBio, ClinicBio, Alto, Prima, Basis, Phono, Phono Island, Phono R Baffle, Phono Wall Panel, с возможной модификацией и добавлением в названии марки Bio, dB или значения индекса звукопоглощения (0,50-1,00) в каждой марке, с типами поверхности Plana, Gran, Textura, Altima, изготовленные в соответствии с технической документацией изготовителя.  
Типы обработки кромок: Board, Board окрашенный, TG 15, TG 24, TG 24-8, TG 15-8, TG 90/15-8, TG 90/24-8, TG 24-6, TG 15-6, Conceal F, Conceal V, Conceal P.

код ОКПД2: 23.99.19.110

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 7019 72 000 9

Серийный выпуск.

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний: № 2493/ТР, от 28.10.2024 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН47),  
Акт о результатах анализа состояния производства № 1746/24 от 19.09.2024 г. (Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ09), Схема сертификации 4с.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Группа слабогорючие (Г1), при испытаниях по ГОСТ 30244-94 (п. 7 метод II),  
группа трудновоспламеняемые (В1), при испытаниях по ГОСТ 30402-96,  
группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18),  
группа малоопасные (Т1) по токсичности продуктов горения, при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20).

## СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 31.10.2024 по 30.10.2029

 М.П. Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации		Умрихина Ольга Васильевна
		Деюшин А.Н.