



Открытое акционерное общество
 "Центральный научно-исследовательский
 и проектно-экспериментальный институт
 промышленных зданий и сооружений -
 ЦНИИПромзданий"



ОАО «ЦНИИПромзданий»

РФ, 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 46, корп. 2
 т. 482-4506; ф. 482-4306; e-mail: cniipz@cniipz.ru;
<http://www.cniipz.ru>
 ОКПО 02495342, ОГРН 1027739344544,
 ИНН/КПП 7713006939/771301001

20.03.2009 № 343/3-6

На № 01.02.116 от 04.02.2009 г.

Руководителю направления Сертификация
 и Стандартизация корпорации
 «ТехноНИКОЛЬ»

Колдашеву С.Н.

По Вашему запросу от 04.02.2009 г. ОАО «ЦНИИПромзданий» провел испытание образцов гидроизоляционного покрытия из наплавляемого рулонного гидроизоляционного битумно-полимерного материала «Техноэластмост С» ТУ 5774-004-17925162-2003, наплавленных на бетонную и металлическую поверхность. При понижении температуры до минус 65 градусов Цельсия в гидроизоляционном покрытии не обнаружено каких-либо дефектов: отслоений от основания, трещин (микротрещин) в приклеивающих слоях «Техноэластмоста С», что связано, видимо, с высокой эластичностью «Техноэластмоста С», позволяющей релаксировать температурные напряжения в гидроизоляционном покрытии.

В связи с вышеизложенным ОАО «ЦНИИПромзданий» считает возможным применение материала «Техноэластмост С» во всех климатических зонах РФ.

Зам. генерального директора
 руководитель ОС

 С.М. Гликин