



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№

НСОПБ.RU.ЭО.ПР.086.Н.00574

038234

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы». ОГРН: 1047796256694. Адрес юридического лица (место нахождения): 129110, РОССИЯ, город Москва, улица Гиляровского, дом 47, строение 5, этаж 5, помещение I, комната 13. Телефон: +7 4959255575. Адрес электронной почты: info@tn.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы». ОГРН: 1047796256694. Адрес юридического лица (место нахождения): 129110, РОССИЯ, город Москва, улица Гиляровского, дом 47, строение 5, этаж 5, помещение I, комната 13. Телефон: +7 4959255575. Адрес электронной почты: info@tn.ru.

ОРГАН ПО**СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование, рег. номер свидетельства об аккредитации и адрес экспертной организации, выдавшей сертификат соответствия)

Орган по сертификации «Огнестойкость» Акционерного общества «Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость». Место нахождения: 141080, Московская обл., г. Королев, ул. Горького, д. 12, пом. VIII. Фактический адрес: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 64. Телефон: +7 (495) 150-08-01. ОГРН: 1105018003936. Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.086 выдано 07.12.2017 Ассоциацией «НСОПБ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Покрытия (системы кровельные по несущему основанию из профилированного настила): ТН-КРОВЛЯ Фальц Классик, ТН-КРОВЛЯ Фальц Классик PIR, ТН-КРОВЛЯ Фальц Лайт и покрытие (система кровельная по несущему основанию из металлических профилей) ТН-КРОВЛЯ Фальц Лайт, состав согласно Приложению (бланки №№ 010580,

код ОКПД2

25.11.23.119

код ТН ВЭД ЕАЭС

010581, 010582, 010583), изготавливаемые в соответствии с СТО 72746455-4.1.9-2025 «Изоляционные системы ТЕХНОНИКОЛЬ КРЫШИ ФАЛЬЦЕВЫЕ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУЛОННЫХ ИЛИ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ. Техническое описание. Требования к проектированию, материалам, изделиям и конструкциям». Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование и номер документа по стандартизации и/или номер и дата договора, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод испытания на пожарную опасность». Класс пожарной опасности К0(15).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

(номер и дата протокола испытаний, наименование и рег. номер свидетельства об аккредитации экспертной организации НСОПБ, проводившей исследования (испытания) и измерения)

Протоколы испытаний № 11 сд/ск/по-2025 от 02.06.2025, № 12 сд/ск/по-2025 от 02.06.2025, № 13 сд/ск/по-2025 от 02.06.2025, № 14 сд/ск/по-2025 от 02.06.2025, № 15 сд/ск/по-2025 от 02.06.2025, ИЦ «Огнестойкость» АО «ЦСИ «Огнестойкость», Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.086 выдано 07.12.2017 Ассоциацией «НСОПБ». Акт о результатах анализа состояния производства № 429 сд/ск/ап от 31.03.2025, ОС «Огнестойкость» АО «ЦСИ «Огнестойкость», Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.086 выдано 07.12.2017 Ассоциацией «НСОПБ».

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СТО 72746455-4.1.9-2025 «Изоляционные системы ТЕХНОНИКОЛЬ КРЫШИ ФАЛЬЦЕВЫЕ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУЛОННЫХ ИЛИ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ. Техническое описание. Требования к проектированию, материалам, изделиям и конструкциям» (издание от 19.03.2025).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 04.06.2025 по 03.06.2030



Руководитель
(заместитель руководителя)
экспертной организации

Эксперт

подпись

подпись

Д. И. Ежов
И.О. Фамилия

Р. А. Удалых
И.О. Фамилия

* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМИ
«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsofb.pf



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.086.Н.00574

(номер сертификата соответствия)

010580

(учетный номер бланка)

Наименование, тип, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение и наименование национального стандарта	Класс пожарной опасности конструкции
Покрытие (система кровельная по несущему основанию из профилированного настила) ТН-КРОВЛЯ Фальц Классик (послойно снизу-вверх), в составе: - несущий стальной профилированный лист толщиной не менее 0,7 мм, высотой волны несущего профиля не менее 75 мм (ГОСТ 24045-2016); - материал рулонный пароизоляционный битумосодержащий Паробарьер СФ1000 или Паробарьер СА 500 (СТО 72746455-3.1.9-2014), толщиной не более 1,0 мм; - нижний теплоизоляционный слой - плиты из каменной ваты марок: ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА (плотность 38 (±4) кг/м³), ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (плотность 34 (-8/+4) кг/м³), РОКЛАЙТ (плотностью 35 (±5) кг/м³) выпускаемые по СТО 72746455-3.2.1-2024, толщиной от 50 до 200 мм, либо плиты из каменной ваты, негорючие (НГ), плотностью не более 40 кг/м³, и толщиной от 50 до 200 мм; - крепежная подсистема на основе стального базового профиля LOGICFALZ, высотой не менее 10 мм, выпускаемого по СТО 72746455-3.11.3-2024, заполненного негорючими (НГ) плитами из каменной ваты марок: ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА, ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА, РОКЛАЙТ (СТО 72746455-3.2.1-2024), с креплением к несущему стальному профилированному листу с помощью саморезов ТЕХНОНИКОЛЬ/ THERMOCLIP (СТО 72746455-3.9.37-2024); - фальцевые опоры LOGICFALZ высотой от 80 до 240 мм выпускаемые по СТО 72746455-3.11.3-2024, с креплением к базовому профилю LOGICFALZ с помощью саморезов ТЕХНОНИКОЛЬ/ THERMOCLIP (СТО 72746455-3.9.37-2024); - верхний теплоизоляционный слой – минеральная теплоизоляция на основе стекловолокна, марок: ТЕХНОНИКОЛЬ Стены и крыши ПРОФ (34 RN, 34 PN) плотность 22.25 (± 2,75) кг/м³, толщиной от 50 до 100 мм, ТЕХНОНИКОЛЬ Тёплый каркас ПРОФ (37 RN, 37 PN) плотность 15.75 (±2,25) кг/м³, толщиной от 50 до 100 мм, выпускаемые по СТО 72746455-3.2.15-2023, либо плиты из каменной ваты, негорючие (НГ), плотностью не более 40 кг/м³ и толщиной от 50 до 100 мм; - материалы кровельные (фальцевые картины) LOGICFALZ, на основе алюминиевых сплавов ТЕХНОНИКОЛЬ, толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм, марок: прямая фальцевая картина LOGICFALZ, радиусная фальцевая картина LOGICFALZ, прямая конусная фальцевая картина LOGICFALZ, радиусная конусная фальцевая картина LOGICFALZ, переходная профилированная картина LOGICFALZ с большим фальцем, переходная профилированная картина LOGICFALZ с малым фальцем, выпускаемые по СТО 72746455-3.11.1-2024; изготавливаемое в соответствии с СТО 72746455-4.1.9-2025 «Изоляционные системы ТЕХНОНИКОЛЬ КРЫШИ ФАЛЬЦЕВЫЕ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУЛОННЫХ ИЛИ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ. Техническое описание. Требования к проектированию, материалам, изделиям и конструкциям»	ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод испытания на пожарную опасность».	K0(15)



Руководитель
(заместитель руководителя)
экспертной организации

Эксперт

подпись

подпись

Д. И. Ежов
И.О. Фамилия

Р. А. Удалых
И.О. Фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№

НСОПБ.RU.ЭО.ПР.086.Н.00574

(номер сертификата соответствия)

010581



(учетный номер бланка)

Наименование, тип, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение и наименование национального стандарта	Класс пожарной опасности конструкции
Покрытие (система кровельная по несущему основанию из профилированного настила) ТН-КРОВЛЯ Фальц Классик (послойно снизу вверх), в составе: - несущий стальной профилированный лист толщиной не менее 0,7 мм, высотой волны несущего профиля не менее 75 мм (ГОСТ 24045-2016); - материал рулонный пароизоляционный битумосодержащий Паробарьер СФ1000 или Паробарьер СА 500 (СТО 72746455-3.1.9-2014), толщиной не более 1,0 мм; - нижний теплоизоляционный слой - плиты из каменной ваты марок: ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА (плотность $38 (\pm 4)$ кг/м³), ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (плотность $34 (-8/+4)$ кг/м³), РОКЛАЙТ (плотностью $35 (\pm 5)$ кг/м³) выпускаемые по СТО 72746455-3.2.1-2024, толщиной от 50 до 200 мм, либо плиты из каменной ваты, негорючие (НГ), плотностью не более 40 кг/м³, и толщиной от 50 до 200 мм; - крепежная подсистема на основе стального базового профиля LOGICFALZ, высотой не менее 10 мм, выпускаемого по СТО 72746455-3.11.3-2024, заполненного теплоизоляцией LOGICPIR PROF (прочность на сжатие при 10% деформации не менее 150 кПа), выпускаемой по СТО 72746455-3.8.1-2017, с креплением к несущему стальному профилированному листу с помощью саморезов ТЕХНОНИКОЛЬ/TERMOCIP (СТО 72746455-3.9.37-2024); - фальцевые опоры LOGICFALZ высотой от 80 до 240 мм выпускаемые по СТО 72746455-3.11.3-2024, с креплением к базовому профилю LOGICFALZ с помощью саморезов ТЕХНОНИКОЛЬ/TERMOCIP (СТО 72746455-3.9.37-2024); - верхний теплоизоляционный слой - минеральная теплоизоляция на основе стекловолокна, марок: ТЕХНОНИКОЛЬ Стены и крыши ПРОФ (34 RN, 34 PN) плотность $22.25 (\pm 2.75)$ кг/м³, толщиной от 50 до 100 мм, ТЕХНОНИКОЛЬ Тёплый каркас ПРОФ (37 RN, 37 PN) плотность $15.75 (\pm 2.25)$ кг/м³, толщиной от 50 до 100 мм, выпускаемые по СТО 72746455-3.2.15-2023, либо плиты из каменной ваты, негорючие (НГ), плотностью не более 40 кг/м³ и толщиной от 50 до 100 мм; - материалы кровельные (фальцевые картины) LOGICFALZ, на основе алюминиевых сплавов ТЕХНОНИКОЛЬ, толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм, марок: прямая фальцевая картина LOGICFALZ, радиусная фальцевая картина LOGICFALZ, прямая конусная фальцевая картина LOGICFALZ, радиусная конусная фальцевая картина LOGICFALZ, переходная профилированная картина LOGICFALZ с большим фальцем, переходная профилированная картина LOGICFALZ с малым фальцем, выпускаемый по СТО 72746455-3.11.1-2024; изготавливаемое в соответствии с СТО 72746455-4.1.9-2025 «Изоляционные системы ТЕХНОНИКОЛЬ КРЫШИ ФАЛЬЦЕВЫЕ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУЛОННЫХ ИЛИ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ. Техническое описание. Требования к проектированию, материалам, изделиям и конструкциям»	ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод испытания на пожарную опасность».	К0(15)



Руководитель
(заместитель руководителя)
экспертной организации

Эксперт


подпись

подпись

Д. И. Ежов
И.О. Фамилия

Р. А. Удалых
И.О. Фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№

НСОПБ.RU.ЭО.ПР.086.H.00574

(номер сертификата соответствия)

010583

(учетный номер бланка)

Наименование, тип, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение и наименование национального стандарта	Класс пожарной опасности конструкции
Покрытие (система кровельная по несущему основанию из профилированного настила) ТН-КРОВЛЯ Фальц Лайт (послойно снизу-вверх), в составе: - несущий стальной профилированный лист толщиной не менее 0,7 мм, высотой волны несущего профиля не менее 75 мм (ГОСТ 24045-2016); - фальцевые опоры LOGICFALZ высотой от 80 до 240 мм выпускаемые по СТО 72746455-3.11.3-2024, с креплением к несущему стальному профилированному листу с помощью саморезов ТЕХНОНИКОЛЬ/ТЕРМОСЛIP (СТО 72746455-3.9.37-2024); - материалы кровельные (фальцевые картины) LOGICFALZ, на основе алюминиевых сплавов ТЕХНОНИКОЛЬ, толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм, марок: прямая фальцевая картина LOGICFALZ, радиусная фальцевая картина LOGICFALZ, прямая конусная фальцевая картина LOGICFALZ, радиусная конусная фальцевая картина LOGICFALZ, переходная профилированная картина LOGICFALZ с большим фальцем, переходная профилированная картина LOGICFALZ с малым фальцем, выпускаемые по СТО 72746455-3.11.1-2024; изготавливаемое в соответствии с СТО 72746455-4.1.9-2025 «Изоляционные системы ТЕХНОНИКОЛЬ КРЫШИ ФАЛЬЦЕВЫЕ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУЛОННЫХ ИЛИ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ. Техническое описание. Требования к проектированию, материалам, изделиям и конструкциям»	ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод испытания на пожарную опасность».	К0(15)
Покрытие (система кровельная по несущему основанию из стальных профилей) ТН-КРОВЛЯ Фальц Лайт (послойно снизу-вверх), в составе: - несущий кровельный стальной прогон (элемент каркаса здания); - фальцевые опоры LOGICFALZ высотой от 80 до 240 мм выпускаемые по СТО 72746455-3.11.3-2024, с креплением к несущему стальному прогону с помощью саморезов ТЕХНОНИКОЛЬ/ТЕРМОСЛIP (СТО 72746455-3.9.37-2024); - материалы кровельные (фальцевые картины) LOGICFALZ, на основе алюминиевых сплавов ТЕХНОНИКОЛЬ, толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм, марок: прямая фальцевая картина LOGICFALZ, радиусная фальцевая картина LOGICFALZ, прямая конусная фальцевая картина LOGICFALZ, радиусная конусная фальцевая картина LOGICFALZ, переходная профилированная картина LOGICFALZ с большим фальцем, переходная профилированная картина LOGICFALZ с малым фальцем, выпускаемые по СТО 72746455-3.11.1-2024; изготавливаемое в соответствии с СТО 72746455-4.1.9-2025 «Изоляционные системы ТЕХНОНИКОЛЬ КРЫШИ ФАЛЬЦЕВЫЕ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУЛОННЫХ ИЛИ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ. Техническое описание. Требования к проектированию, материалам, изделиям и конструкциям»	ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод испытания на пожарную опасность».	К0(15)



Руководитель
(заместитель руководителя)
экспертной организации

Эксперт


подпись

подпись

Д. И. Ежов
И.О. Фамилия

Р. А. Удалых
И.О. Фамилия