



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (АО ЦНИИТС)**

ул. Кольская, д.1, Москва, Россия, 129329

Телефон: 8 (499)189-50-32

E-mail: info@Tsniiis.com Сайт:

<http://www.tsniiis.com>

ОКПО 41813749; ОГРН 1197746608388; ИНН 7716942164;

КПП 771601001

**УТВЕРЖДАЮ**

Зам. Генерального директора

АО ЦНИИТС по научной  
работе, канд. техн. наук

**Ю. В. Новак**



**Заключение**

**по испытаниям гидроизоляционного материала**

Производитель Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ

№ ТС-НМГАЗ-22-218

В лаборатории НМГАЗ АО «ЦНИИТС» проведены испытания образцов гидроизоляционного покрытия из наплавляемого рулонного гидроизоляционного битумно-полимерного материала «Техноэластмост С» ТУ 5774-004-17925162-2003, наплавленных на бетонную и металлическую поверхность. При понижении температуры до минус 65 градусов по Цельсию, в гидроизоляционном покрытии не обнаружено каких-либо дефектов: отслоений от основания, трещин (микротрещин) в приклеивающих слоях «Техноэластмост С», что связано, с высокой эластичностью «Техноэластмост С», позволяющей распределять температурные напряжения в гидроизоляционном покрытии.

В связи с вышеизложенным, применение материала «Техноэластмост С» рекомендуется во всех климатических зонах РФ.

Зав. Центральной лабораторией  
новых строительных материалов,  
гидроизоляции и  
антикоррозионной защиты, к. т. н.

Миленин Д. А.

05.04.2022