

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.02258

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

№ 0021022

Общество с ограниченной ответственностью «Завод ТЕХНО».  
Адрес: 390047, РОССИЯ, г. Рязань, район Восточный Промузел, 21, стр. 58.  
ОГРН: 1046213008170. Телефон (4912) 911-240, факс (4912) 911-232.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Филиал ООО «Завод ТЕХНО» г. Юрга.  
Адрес: 390047, РОССИЯ, г. Рязань, район Восточный Промузел, 21, стр. 58.  
Фактический адрес: 652050, Россия, Кемеровская область, г. Юрга, ул. 1-я Железнодорожная, д. 1.  
ОГРН: 1046213008170. Телефон (38451) 4-98-43, факс (38451) 4-98-43.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.  
Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.  
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Плиты теплоизоляционные минераловатные ТЕХНО без покрытия, марка РОКЛАЙТ (ROCKLITE, ROCKLIGHT) (содержание органических веществ не более 2,5 % по массе), выпускаемые по ТУ 5762-049-17925162-2006 изм. № 1-3. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД2): 23.99.19.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ).  
Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0: негорючие (НГ).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчет об испытаниях № 5768/РС от 06.06.2018 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР" рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Сертификат соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.AC13.K00037 от 11.05.2017 г. выдан ОС ИСМ ФБУ "КЕМЕРОВСКИЙ ЦСМ" рег. № РОСС RU.0001.13AC13  
Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре) и в сопроводительной технической документации.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 08.06.2018 по 07.06.2023**



Руководитель/Заместитель руководителя  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

В.А. Литвинов  
инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков  
инициалы, фамилия