

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ74.В.00030/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0004455

Общество с ограниченной ответственностью «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток» (ООО «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток»)
Место нахождения: 680015, РОССИЯ, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ ГОРОД ХАБАРОВСК ПРОСПЕКТ 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ 8.
ОГРН: 1035204999675. Телефон: +74212417660. E-mail: bazalit@tn.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток» (ООО «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток»)
Место нахождения: 680015, РОССИЯ, Хабаровский край, г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября
ОГРН: 1035204999675. Телефон: +74212417660. E-mail: bazalit@tn.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

"СЗРЦ СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности". Адрес: 187021, Россия, область Ленинградская, Тосненский район, городской поселок Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10, корпус 1, ОГРН: 1117847160640. Телефон: +7 8125078375, E-mail: info@csrc.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ74 выдан Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты минераловатные теплоизоляционные, некашированные, для внутренней отделки помещений, толщиной 50 мм, плотностью 35 кг/м³, с содержанием органических веществ не более 2,5 %, марки: РОКЛАЙТ, выпускаемые по ТУ 5762-049-74182181-2006, изм. № 1-4. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

ОКПД-2

23.99.19.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

6806

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ). Таблица 3, 27. Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ0, ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (п. 6, метод 1) – НГ (негорючий материал).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний: № RA.RU.21HM93-093/06-2019 от 26.06.2019 г., ИЦ «СЗРЦ ТЕСТ» ООО «СЗРЦ ПБ», Аттестат аккредитации RA.RU.21HM93.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № РОСС RU.ФК63.К00193 от 29.10.2018 г., выдан органом по сертификации интегрированных систем менеджмента «Академмаш», рег. № RA.RU.13ФК63.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.06.2019 по 29.10.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

В.В. Брусникин

инициалы, фамилия

А.К. Зинина

инициалы, фамилия