

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ37.В.00204/19

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ТЕХНОФЛЕКС" (ООО "ЗАВОД ТЕХНОФЛЕКС"). Адрес места нахождения: 390042, РОССИЯ, Рязанская область, город Рязань, улица Прижелезнодорожная, дом 5. ОГРН: 1026201076054. Телефон 4912911292, факс 4915911288.

№ 0026784

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ТЕХНОФЛЕКС" (ООО "ЗАВОД ТЕХНОФЛЕКС"). Адрес места нахождения: 390042, РОССИЯ, Рязанская область, город Рязань, улица Прижелезнодорожная, дом 5. РЯЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ТЕХНОФЛЕКС". Адрес: 390047, РОССИЯ, Рязанская область, город Рязань, район Восточный Промузел, дом 21, пом. Н8. ОГРН: 1026201076054. Телефон 4912911292, факс 4915911288.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Материалы текстильные рулонные противопожарные защитные ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ПРОФ, торговое наименование «Противопожарная защитная мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ПРОФ НГ» (основа - негорючие стеклянные ткани; плотность 150÷250 г/м<sup>2</sup>), выпускаемые по СТО 72746455-3.9.11-2019. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК034 (ОКПД2): 23.14.11

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: -

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0: негорючие (НГ).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 6912/РС от 28.11.2019 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015; акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 4092-АОП от 15.11.2019 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 02.12.2019

по 01.12.2024

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

подпись

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

Е.К. Савельева

инициалы, фамилия

